

Myszków, dnia 09.03.2022r.

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr ZP.2.02.2022 na pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociągowej w Myszkowie przy ul. J. Piłsudskiego 17 na działce nr ewid. 2817/2”**

Zamawiający - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie**, w nawiązaniu do złożonych zapytań do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający w trybie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia co następuje:

**Pytanie nr 1**

Prosimy Zamawiającego o informację jaki typ centralnego ogrzewania będzie wykorzystany w modernizowanym obiekcie SUW. Dokumentacja projektowa branży technologicznej wskazuje na zastosowanie ogrzewania przy pomocy piecy/grzejników elektrycznych. Natomiast według załączonego przedmiaru branży instalacyjnej oraz załączonego do dokumentacji świadectwa energetycznego powinno się zastosować pompę ciepła.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Należy wycenić i wykonać ogrzewanie przy pomocy piecy/grzejników elektrycznych. Nie wyceniać instalacji pomy ciepła.

Zatwierdził:

.....