

TB/1

Pi=14,0kW
Ps=11,2kW
Io=18,0A

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-S

projekt:	Inwestor:
BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa, dz.ewid. 66/5 obręb 6-15-01	**INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH** ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa
architektura:	faza:
PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Różana 905-816 Opacz-Kolonia tel. 793 296 290	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
	kategoria budynku: XVI; rewizja: -; skala:

zespół autorski:	specjalność	nr upr.	podpis
mgr inż. ADAM TRELA	INST. ELEKTRYCZNE	LOD/3007/PWBE/16	
PAWEŁ DOMAŃSKI			

nazwa rysunku: ROZDZIELNICA TB1 arkusz 1

numer rysunku: SW-PW-E-3.2.1

data: 15.06.2022; rysował: P.D.