

Sekcja RG

Pi=36,9kW
Ps=27,7kW
Io=44,4A

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-S

projekt:	Inwestor:
BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa, dz.ewid. 66/5 obręb 6-15-01	**INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH** ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa
architektura:	faza:
PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Różana 905-816 Opacz-Kolonia tel. 793 296 290	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY kategoria budynku: XVI; rewizja: -; skala:
zespół autorski: / specjalność / nr upr. / podpis	nazwa rysunku:
mgr inż. ADAM TRELA / INST. ELEKTRYCZNE / LOD/3007/PWBE/16	SCHEMAT SEKCJA RG arkusz 1
PAWEŁ DOMAŃSKI	numer rysunku:
	SW-PW-E-3.1.1
	data: 15.06.2022; rysował: P.D.