

**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIwersytetu Jagiellońskiego**
Ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03,
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 28.08.2023 r.

Adresat:
Do wszystkich Wykonawców.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), którego przedmiotem jest Dostawa, montaż w miejsce uszkodzonego i uruchomienie zasilacza UPS o mocy 250 kVA wraz z kompletem baterii w budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7a.

**ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania**

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4. Meredit Robert Makarewicz ul. Bohdanowicza 9 lok. 3002-127 Warszawa, z ceną brutto w kwocie 190 983,33 PLN.

Oferta Wykonawcy, przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymała wynik jedynym w kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia” **10 pkt.**

Zamawiający informuje również, iż:

- **Oferta nr 1 P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. Ul. Płochocińska 85 03-044 Warszawaz ceną brutto 356 387,58 zł, przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymała wynik jedynym kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia” **5,35 pkt.****
- **Oferta nr 2 FAST GROUP Sp. z o.o. Al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa z ceną brutto 1 291 239,40 zł, przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymała wynik jedynym kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia” **6,55 pkt.****
- **Oferta nr 3 „MAZEL” S.A. Ul. Inżynierska 367-100 Nowa Sól z ceną brutto 405 393,68 zł, przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymała wynik jedynym kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia” **4,71 pkt.****

Równocześnie Zamawiający informuje, iż odrzucił: na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP jako niezgodne z warunkami zamówienia oferty:

1) Nr 5 Firmy COMEX S.A.80-299 Gdańsk ul. Galaktyczna 37

Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach do SWZ opublikowanych w dniu

21.07.2023 r. w odpowiedzi nr 5 wskazał iż, Zamawiający wymaga baterie bezobsługowe i ich żywotność więcej niż 12 lat wg. EUROBATT dla pracy buforowej lub dłuższą. Zgodnie z klasyfikacją dostępną do pobrania na stronie oficjalnej stronie EUROBAT pod linkiem <https://www.eurobat.org/resource/eurobat-brochure-on-vrlla-stationary-cells-and-batteries/> żywotność baterii dzieli się na:

„10/12 YEARS LONG LIFE” – co, należy tłumaczyć jako „10/12 lat długa żywotność”

„> 12 YEARS VERY LONG LIFE” – co, należy tłumaczyć „> 12 lat bardzo długa żywotność”.

Wykonawca ten zaproponował baterie SHL 100 które zgodnie z kartą produktu zawartą na stronie 10 oferty mają pracę buforową 12 lat Long Life (Eurobat) czyli nie spełniającą warunków SWZ a tym samym jego oferta z tego powodu podlega odrzuceniu.

- 2) Nr 6 Schneider Electric Polska sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12 02-673 Warszawa.

Wykonawca złożył ofertę handlową na własnym formularzu firmowym i z warunkami stosowanymi w typowym obrocie handlowym a nie w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy PZP, oraz z dopisanym zastrzeżeniem iż, „Niniejsza oferta może zostać przyjęta wyłącznie w całości i bez zastrzeżeń.”

Oferta narusza między innymi następujące warunki zamówienia skutkujące jej odrzuceniem:

- a) Rozdział III SWZ wskazujący min. gwarancje na przedmiot zamówienia wynoszącą 24 miesiące przez wskazanie w ofercie okresu gwarancji wynoszącego „12 miesięcy od daty uruchomienia, lecz nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy z możliwością dodatkowego odpłatnego jej wydłużenia.”
- b) Rozdział V SWZ wymagającego terminu dostawy urządzeń w ciągu 40 dni podczas gdy Wykonawca tego terminu w swojej ofercie wprost nie określił używając sformułowania „Termin dostawy zostanie ostatecznie potwierdzony przez Schneider Electric Polska sp. z o.o. pisemnie, mailem lub faksem w potwierdzeniu zamówienia Klienta.”
- c) Rozdział XIV SWZ o zasadach kalkulacji ofert w jedynie walucie Polskiej oraz Warunki Umowy wskazującej o ryczałtowości wynagrodzenia i nie przewidujące jego waloryzacji przez złożenie oferty w walucie mieszanej tj. w Euro i PLN i zapisami o prawie sprzedawcy (Wykonawcy) do indeksacji cen oraz określeniu cen w momencie złożenia zamówienia.

Z powyższych względów oferty tych Wykonawców polegają odrzuceniu jako niezgodne z warunkami zamówienia.

Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy PZP.

Z poważaniem

Jerzy Wordliczek