



WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TY-S.
2. OCHRONA OD PORAZEN PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZAŚLANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCIEPŁOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTAKACH KABLOWYCH NA SUFITACH PODWIESZONYCH ORAZ W TYNIKU; OSZPURT P/T.
4. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAWY OŚWIETLANIA POSTAWOWEGO SPRZĘD ZACIĄGKA PRZEWODOM HG65 3x1,5mm²
5. ZACIĄGKA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ SŁUPY PĘZNIARNE NIE WYKONYWAĆ USZCZELNIACZA OD OPORNOŚCI OGNIEWEJ RÓWNEJ OPORNOŚCI OGNIEWEJ ŚCIANY.
6. NAD GASNICAMI ORAZ HYDRANTAMI UMIEŚCIĆ OPRAWY AWARYJNA AWI.

