




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

DZ/576/2018

Nasz Znak:

Wasz Znak:

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

19.12.2018 r.

Data:

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych**”. Numer postępowania DZ/1/1/2018

Informujemy iż do przetargu jw. wpłynęło pismo o treści:

1. W załączniku nr 3. Zamawiający określa: „*Rury stalowe zastosowane do produkcji elementów sieci preizolowanych muszą spełniać wymagania normy PN-EN 253. Muszą to być rury ze szwem wzdłużnym lub bez szwu, atestowane, ze stali gatunku P235GH*”.
Czy dla średnic rury DN 450 i wyżej Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze szwem spiralnym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze szwem spiralnym dla ww. średnic.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Widziński

tel. kont: (32) 335 01 04
Renata Uramowska - Słusznik
Kopia: DZ, TŻ, ZC-4, D1

firma 2017

KRS 000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 44.846.000 PLN