

Płock, dnia 15.01.2019 r.

**Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock**

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR-I.7011.10.4.2018AK w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski” projektowanego w Płocku przy ul. Otolińskiej „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, iż na terenie objętym projektowaniem istnieje sieć wodociągowa ϕ 100 mm z rur żeliwnych z 1980 r. zasilająca budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Otolińskiej 19 oraz kanalizacja sanitarna z 1980 r. z rur kamionkowych ϕ 0,2 m.

W ramach projektowanej inwestycji należy przebudować istniejącą sieć wodociągową poza obszar prowadzonej inwestycji z zastosowaniem rur polietylenowych PE100RC PN10.

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu zasady, iż uzbrojenie winno być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu.

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć przed przystąpieniem do odbioru końcowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Informujemy jednocześnie, że w/o wytyczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

Otrzymują :

1. Adresat
2. TT a/a

DYREKTOR
ds. Technicznych

Marcin Chyczewski