

KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEŃ**KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA**

nazwa pomieszczenia:

powierzchnia [m²]:**1.1 Poczekalnia dawców****40,63****Wymagania technologiczne**

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	<i>min. 3,0</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	<i>farba zmywalna, silikonowa lub silikonowa</i>
okładzina ścian	<i>fartuch przy umywalce i zlewie do wys. 1,6m i na szerokość 0,6m poza obrys umywalki i zlewu, z wykładziny winylowej</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna, (terakota, gres) antypoślizgowa R10</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm</i>
drzwi	<i>drzwi aluminiowe zewnętrzne, 90+300/200cm, przeszklone szkłem bezpiecznym, izolacyjność termiczna $U_k=1,3W/m^2K$ okucia antypaniczne;</i>
okna	<i>pcv, rozwierano-uchylne, skrzydło uchylne z poziomu podłogi, $U_k=0,9W/m^2K$, izolacja akustyczna 33dB, rolety okienne lub folia przezierna antysłoneczna</i>
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>200</i>
oświetlenie miejscowe	-
oświetlenie administracyjno-nocne	<i>30% całości oświetlenia ogólnego</i>
oświetlenie ewakuacyjne	<i>2lux pod oprawą wzdłuż drogi ewakuacyjnej</i>
oświetlenie kierunkowe	<i>przy wyjściu z korytarza i z budynku</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V porządkowe - 1szt / 10mb korytarza; 230V – 4 szt. podwójnych przy blacie roboczym; Rj45 - 5 szt.</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	<i>Instalacji Wifi; Instalacja telewizyjna + duży monitor 50” Instalacja kontroli dostępu, instalacja zasilania kurtyny powietrznej, sygnalizacja akustyczna wejściowa</i>
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>bateria umywalkowa, bateria zlewu</i>
pobór wody ciepłej	<i>bateria umywalkowa, bateria zlewu</i>
urządzenia	<i>Umywalka ceramiczna szer. 50cm, zlew jednokomorowy bez ociekacza (stanowisko wydawania ekwiwalentu kalorycznego)</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>20</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - 2wymian/h, 30m³/h/osobę kurtyna powietrzna</i>
klimatyzacja	<i>tak</i>
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.2 Pomieszczenie magazynowepowierzchnia [m²]:**5,80**

Wymagania technologiczne

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	<i>Min. 2,5</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	<i>5</i>
malowanie ścian	<i>emulsyjne</i>
okładzina ścian	<i>-</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna (gres) antypoślizgowa R10</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy</i>
drzwi	<i>90x210cm, pełne, płytowe, stalowe lub drewniane wzmocnione o odporności ogniowej EI60. Futryna metalowa lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	<i>-</i>
wymagania specjalne	<i>-</i>
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>200</i>
oświetlenie miejscowe	<i>-</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – min. 4 sztuk podwójne; min. 1 x RJ45 (komputerowe)</i>
gniazda specjalne	<i>-</i>
moc zainstalowana [kW]	<i>-</i>
telefon [aparaty]	<i>x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)</i>
instalacje specjalne	<i>Instalacja komputerowa (1 x terminal, drukarka), wi-fi, kontrola dostępu, instalacja sygnalizacji włamania, sygnalizacji pożarowej</i>
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>-</i>
pobór wody ciepłej	<i>-</i>
urządzenia	<i>-</i>
ścieki	<i>-</i>
wymagana temperatura [°C]	<i>18</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - min 3 wym/h</i>
klimatyzacja	<i>tak</i>
inne	<i>-</i>

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.3 Pomieszczenie Hematologii

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m²]:

9,18

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	<i>min. 3,0</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	<i>farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa</i>
okładzina ścian	<i>okładzina do wys. 1,6m od poziomu podłogi , z wykładziny winylowej, zabezpieczenia narożników ścian</i>
posadzka	<i>wyniowa, zmywalna, antypoślizgowa R9, cokół wywinięty na ścianę wys 10cm</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy do pomieszczeń klasy czystości ISO7</i>
drzwi	<i>90x200cm, pełne, płytowe. Futryna metalowa lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	<i>pcv, rozwierano-uchylne, skrzydło uchylne z poziomu podłogi, Uk=0,9W/m²K, izolacja akustyczna 33dB, rolety okienne lub folia przezierna antysłoneczna</i>
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>500</i>
oświetlenie miejscowe	<i>nad umywalką i zlewem IP44, 1 x lampka biurowa, 1 x projektor lekarski pomocniczy</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – 4 szt. podwójnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe) przy biurku; 230V – 4 szt. podwójnych przy blacie roboczym; zasilanie awaryjne chłodziarki / zamrażarki</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	<i>x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)</i>
instalacje specjalne	<i>Instalacja baterii bezdotykowych, Instalacja komputerowa (terminal, drukarka) Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chłodziarki, lodówki</i>
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>bateria umywalkowa bezdotykowa</i>
pobór wody ciepłej	<i>bateria umywalkowa bezdotykowa</i>
urządzenia	<i>Umywalka ceramiczna szer. 60cm</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>20</i>
wentylacja	<i>N= 6 W/h, (wg zysków ciepła od urządzeń) podciśnienie 10Pa</i>
klimatyzacja	<i>tak</i>
inne	

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.4 Rejestracja dawcówpowierzchnia [m²]:**5,28**

Wymagania technologiczne

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	3,0
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	<i>farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa</i>
okładzina ścian	<i>listwy odbojowe</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna, (terakota, gres) antypoślizgowa R10</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm</i>
drzwi	-
okna	<i>pvc, rozwierano-uchylne, skrzydło uchylne z poziomu podłogi, Uk=0,9W/m²K, izolacja akustyczna 33dB, rolety okienne lub folia przezierna antysłoneczna</i>
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>500 (nad blatem rejestracji)</i>
oświetlenie miejscowe	<i>lampa biurowa na pulpicie x1</i>
oświetlenie administracyjno-nocne	<i>30% całości oświetlenia ogólnego</i>
oświetlenie ewakuacyjne	-
oświetlenie kierunkowe	-
gniazda wtyczkowe	<i>230V – min. 4 szt. podwójne; Rj45 (komputerowe) 2 szt.</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	<i>x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)</i>
instalacje specjalne	<i>Komputerowa (terminal, drukarka, faks , skaner) Instalacji Wifi</i>
sanitarne	
pobór wody zimnej	-
pobór wody ciepłej	-
urządzenia	-
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	20
wentylacja	<i>mechaniczna - 2 wym/h</i>
klimatyzacja	<i>tak</i>
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.5 Komunikacja

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m²]:**7,82**

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	<i>min. 2,5</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	<i>farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa</i>
okładzina ścian	<i>listwy odbojowe</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna, (terakota, gres) antypoślizgowa R10</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm</i>
drzwi	<i>drzwi aluminiowe min. 90x200cm, szklone szkłem bezpiecznym</i>
okna	-
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>200</i>
oświetlenie miejscowe	-
oświetlenie administracyjno-nocne	<i>30% całości oświetlenia ogólnego</i>
oświetlenie ewakuacyjne	<i>1lux pod oprawą wzdłuż drogi ewakuacyjnej</i>
oświetlenie kierunkowe	<i>przy wyjściu z korytarza</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V / 10mb korytarza</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	-
sanitarne	
pobór wody zimnej	-
pobór wody ciepłej	-
urządzenia	-
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>20</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - 2 wym/h</i>
klimatyzacja	-
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.6 Gabinet lekarski

powierzchnia [m²]:

6,50

Wymagania technologiczne

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	<i>min. 3,0</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	<i>farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa</i>
okładzina ścian	<i>okładzina do wys. 1,6m od poziomu podłogi , z wykładziny winylowej, zabezpieczenia narożników ścian</i>
posadzka	<i>wynylowa, zmywalna, antypoślizgowa R9, cokół wywinięty na ścianę wys 10cm</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm</i>
drzwi	<i>90x200cm, pełne, płytowe. Futryna metalowa lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	<i>pvc, rozwierano-uchylne, skrzydło uchylne z poziomu podłogi, Uk=0,9W/m²K, izolacja akustyczna 33dB, rolety okienne lub folia przezierna antysłoneczna</i>
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>500</i>
oświetlenie miejscowe	<i>nad umywalką IP44, 1 x lampka biurowa, 1 x projektor lekarski pomocniczy</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – min. 4 sztuki ; min. 2 x Rj45 (komputerowe)</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	<i>x1 (w standardzie instalacji komputerowej)</i>
instalacje specjalne	<i>komputerowa (terminal, drukarka), Instalacja przyzywowa,</i>
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>bateria umywalkowa bezdotykowa automatyczna</i>
pobór wody ciepłej	<i>bateria umywalkowa bezdotykowa automatyczna</i>
urządzenia	<i>umywalka,</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>24</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - 2 wym/h</i>
klimatyzacja	<i>tak</i>
inne	

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.7 Sala pobrańpowierzchnia [m²]:**40,63**

Wymagania technologiczne

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	<i>min. 3,0</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	<i>farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa</i>
okładzina ścian	<i>okładzina do wys. 1,6m od poziomu podłogi , z wykładziny winylowej, zabezpieczenia narożników ścian</i>
posadzka	<i>wyniowa, zmywalna, antypoślizgowa R9, cokół wywinięty na ścianę wys 10cm</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy do pomieszczeń klasy czystości ISO7</i>
drzwi	<i>drzwi 90x200cm, aluminiowe, przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym, samozamykacz</i>
okna	<i>pvc, rozwierano-uchylne, skrzydło uchylne z poziomu podłogi, Uk=0,9W/m²K, izolacja akustyczna 33dB rolety okienne lub folia przezierna antysłoneczna</i>
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>500</i>
oświetlenie miejscowe	<i>nad umywalką IP44, 1 x lampka biurowa, 3 x projektor lekarski pomocniczy</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – 25 sztuk podwójnych oraz 1x jack 3'5 przy każdym stanowisku; 4 x RJ45 (komputerowe)</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	<i>x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)</i>
instalacje specjalne	<i>instalacja baterii bezdotykowych, Instalacja komputerowa (terminal, drukarka) Przyzywowa, telewizyjna, wi-fi</i>
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>bateria umywalkowa bezdotykowa x 1, bateria zlewu bezdotykowa x 2</i>
pobór wody ciepłej	<i>bateria umywalkowa bezdotykowa x 1, bateria zlewu bezdotykowa x 2</i>
urządzenia	<i>umywalka ceramiczna szer. 60cm, zlew jednokomorowy do mycia zgięcia łokciowego z głęboką komorą, , zlew jednokomorowy z ociekaczem</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>20</i>
wentylacja	<i>N= 6w/h, min. 30m³/os.</i>
klimatyzacja	<i>tak</i>
inne	

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.8 Magazyn łączny

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m²]:**8,49**

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	<i>min. 3,0</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	<i>farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa</i>
okładzina ścian	-
posadzka	<i>wyniowa, zmywalna, antypoślizgowa R9, cokół wywinięty na ścianę wys 10cm</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm</i>
drzwi	<i>90x200cm, płytowe, pełne, antywłamaniowe klasy C (RC4). Futryna metalowa lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe.</i>
okna	<i>pvc, rozwierano-uchylne, skrzydło uchylne z poziomu podłogi, Uk=0,9W/m²K, izolacja akustyczna 33dB rolety okienne lub folia przezierna antysłoneczna</i>
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>300</i>
oświetlenie miejscowe	-
gniazda wtyczkowe	<i>X 4</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	<i>Kontrola dostępu, antywłamaniowa, system monitorowania temperatury i wilgotności</i>
sanitarne	
pobór wody zimnej	-
pobór wody ciepłej	-
urządzenia	-
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>20</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - 4 wym/h</i>
klimatyzacja	<i>tak</i>
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.9. Pokój socjalny personelupowierzchnia [m²]:**9,92**

Wymagania technologiczne

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	3,0
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	<i>farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa</i>
okładzina ścian	<i>fartuch przy umywalce i zlewie do wys. 1,6m i na szerokość 0,6m poza obrys umywalki i zlewu, z wykładziny winylowej</i>
posadzka	<i>winiłowa, zmywalna, antypoślizgowa R9, cokół wywinięty na ścianę wys 10cm</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm</i>
drzwi	<i>drzwi 90x200cm, pełne, płytowe. Futryna metalowa lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	<i>pvc, rozwierano-uchylne, w skrzydło uchylne z poziomu podłogi, Uk=0,9W/m²K, izolacja akustyczna 33dB, rolety okienne lub folia przezierna antysłoneczna</i>
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	300
oświetlenie miejscowe	<i>nad umywalką, zmywakiem i nad blatami roboczymi, IP 44</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – min. 5 szt. podwójne</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	-
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>bateria umywalkowa, bateria zmywakowa</i>
pobór wody ciepłej	<i>bateria umywalkowa, bateria zmywakowa</i>
urządzenia	<i>umywalka ceramiczna szer. 50cm, zlew jednokomorowy</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	20
wentylacja	<i>mechaniczna - 2 wym/h, 30m³/h/osobę</i>
klimatyzacja	<i>tak</i>
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.10 Komunikacja

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m²]:

12,30

budowlane	
wysokość w świetle pomieszczenia [m]	Min. 2,5
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa
okładzina ścian	listwy odbojowe
posadzka	wynylowa, zmywalna, antypoślizgowa R9, cokół wywinięty na ścianę wys 10cm
sufit	podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm
drzwi	drzwi aluminiowe min. 90x200cm, EI 60S, szklone szkłem bezpiecznym p.poż., okucie antypaniczne, samozamykacz
okna	-
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	sufitowe ledowe
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	200
oświetlenie miejscowe	-
oświetlenie administracyjno-nocne	30% całości oświetlenia ogólnego
oświetlenie ewakuacyjne	1lux pod oprawą wzdłuż drogi ewakuacyjnej
oświetlenie kierunkowe	przy wyjściu z budynku
gniazda wtyczkowe	230V / 10mb korytarza
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	Instalacja kontroli dostępu, sygnalizacja akustyczna wejściowa antywłamaniowa
sanitarne	
pobór wody zimnej	-
pobór wody ciepłej	-
urządzenia	-
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	20
wentylacja	mechaniczna - 2 wym/h
klimatyzacja	-
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.11 Magazyn odpadów medycznychpowierzchnia [m²]:**2,13**

Wymagania technologiczne

budowlane	
wysokość w świetle konstrukcji [m]	<i>Min. 2,5</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	-
okładzina ścian	<i>zmywalna do wys. sufitu</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna (gres) antypoślizgowa R10, spadek 1% w kierunku wpustu podłogowego</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, szczelny, zmywalny</i>
drzwi	<i>90x200cm, pełne, płytowe, kontrola dostępu. Futryna metalowa lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	-
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe IP65</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>300</i>
oświetlenie miejscowe	<i>nad umywalką, IP44</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – 4 szt.</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	<i>Instalacja kontroli dostępu Instalacja lampa bakteriobójczej, sygnalizacja załączenie lampy bakteriobójczej (na zewnątrz pomieszczenia), Instalacja baterii bezdotykowych</i>
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>bateria umywalkowa bezdotykowa</i>
pobór wody ciepłej	<i>bateria umywalkowa bezdotykowa, złączka do węża</i>
urządzenia	<i>Umywalka, złączka do węża, wpust podłogowy</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>10-18</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - min 6 wym/h, podciśnienie</i>
klimatyzacja	<i>tak</i>
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.12 WC personelupowierzchnia [m²]:**3,62**

Wymagania technologiczne

budowlane	
wysokość w świetle konstrukcji [m]	<i>min. 2,5</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	-
okładzina ścian	<i>zmywalna do wys. 2,5m</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna, (terakota, gres) antypoślizgowa R10</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm, do pomieszczeń wilgotnych</i>
drzwi	<i>90x200cm, płytowe, kratka nawiewna, przeszklenie górnej części skrzydła, z samozamykaczem. Drzwi do kabiny 80 x 200cm, płytowe, kratka nawiewna Futryny metalowe lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	-
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>200</i>
oświetlenie miejscowe	<i>1 x nad umywalką IP44</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – porządkowe 1 szt. 230V – 2 szt. podwójne, szczelne IP44 przy umywalce</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	-
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>1 x bateria umywalkowa, 1 x spłuczka ustępowa</i>
pobór wody ciepłej	<i>1 x bateria umywalkowa</i>
urządzenia	<i>1 x umywalka, 1 x WC</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>24</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - miska ustępowa min. L=50 m³/h</i>
klimatyzacja	-
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.13 WC dawców - męski

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m²]:**6,21**

budowlane	
wysokość w świetle konstrukcji [m]	<i>min. 2,5</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	-
okładzina ścian	<i>zmywalna do wys. 2,5m</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna, (terakota, gres) antypoślizgowa R10</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm, do pomieszczeń wilgotnych</i>
drzwi	<i>90x200cm, płytowe, kratka nawiewna, przeszklenie górnej części skrzydła, drzwi zewnętrzne z samozamykaczem. Drzwi do kabiny 80 x 200cm, płytowe, kratka nawiewna Futryny metalowe lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	-
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>200</i>
oświetlenie miejscowe	<i>1 x nad umywalką IP44</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – porządkowe 1 szt. 230V – 2 szt. podwójne, szczelne IP44 przy umywalce</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	-
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>1 x bateria umywalkowa, 1 x spłuczka ustępowa, 1 x pisuar, wpust podłogowy, złączka do węża</i>
pobór wody ciepłej	<i>1 x bateria umywalkowa</i>
urządzenia	<i>1 x umywalka, 1 x WC, 1 x pisuar</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>24</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - miska ustępowa min. L=50 m³/h, pisuar L=50 m³/h</i>
klimatyzacja	-
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.14 Przedśionek do WC

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m²]:**3,05**

budowlane	
wysokość w świetle konstrukcji [m]	<i>min. 2,5</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	-
okładzina ścian	<i>zmywalna do wys. 2,5m</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna, (terakota, gres) antypoślizgowa R10</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm, do pomieszczeń wilgotnych</i>
drzwi	<i>90x200cm, płytowe, kratka nawiewna, przeszklenie górnej części skrzydła, z samozamykaczem. Futryna metalowa lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	-
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>200</i>
oświetlenie miejscowe	<i>1 x nad umywalką IP44</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – porządkowe 1 szt. 230V – 2 szt. podwójne, szczelne IP44 przy umywalce</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	-
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>1 x bateria umywalkowa</i>
pobór wody ciepłej	<i>1 x bateria umywalkowa</i>
urządzenia	<i>1 x umywalka</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>20</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - 2 wym/h</i>
klimatyzacja	-
inne	-

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.15 WC dawców – damski / osoby niepełnosprawnejpowierzchnia [m²]:**4,65**

Wymagania technologiczne

budowlane	
wysokość w świetle konstrukcji [m]	<i>min. 2,5</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	-
okładzina ścian	<i>zmywalna do wys. 2,5m</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna, (terakota, gres) antypoślizgowa R10,</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm, do pomieszczeń wilgotnych</i>
drzwi	<i>90x200cm, płytowe, kratka nawiewna, drzwi z samozamykaczem. Futryna metalowa lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	-
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>200</i>
oświetlenie miejscowe	<i>1 x nad umywalką IP44</i>
gniazda wtyczkowe	<i>230V – porządkowe 1 szt. 230V – 2 szt. podwójne, szczelne IP44 przy umywalce</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	<i>Instalacja przyzywowa</i>
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>1 x bateria umywalkowa, 1x spłuczka ustępowa dostosowane do osób niepełnosprawnych</i>
pobór wody ciepłej	<i>1 x bateria umywalkowa</i>
urządzenia	<i>1 x umywalka, 1 x WC dostosowane do osób niepełnosprawnych</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>24</i>
wentylacja	<i>mechaniczna - miska ustępowa min. L=50 m³/h</i>
klimatyzacja	-
inne	<i>pochwyty stałe i ruchome przy umywalce i misce ustępowej</i>

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.16 Pomieszczenie porządkowe

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m²]:**4,04**

budowlane	
wysokość w świetle konstrukcji [m]	<i>min. 2,5</i>
obciążenie użytkowe stropu [kN/m ²]	-
malowanie ścian	-
okładzina ścian	<i>zmywalna do wys. sufitu</i>
posadzka	<i>twarda, zmywalna, (terakota, gres) antypoślizgowa R10</i>
sufit	<i>podwieszony, modułowy, mineralny, panele 60x60, 60x120cm, do pomieszczeń wilgotnych</i>
drzwi	<i>90x200cm, płytowe, kratka nawiewna. Futryna metalowa lub zabezpieczenie systemowo przeciwwilgociowe</i>
okna	-
wymagania specjalne	-
elektryczne	
rodzaj oświetlenia ogólnego	<i>sufitowe ledowe</i>
natężenie oświetlenia ogólnego [Lx]	<i>200, IP44</i>
oświetlenie miejscowe	-
gniazda wtyczkowe	<i>230V – porządkowe 1 szt.</i>
gniazda specjalne	-
moc zainstalowana [kW]	-
telefon [aparaty]	-
instalacje specjalne	-
sanitarne	
pobór wody zimnej	<i>2 x bateria zmywakowa łokciowa z wysuwaną wylewką</i>
pobór wody ciepłej	<i>2 x bateria zmywakowa łokciowa z wysuwaną wylewką</i>
urządzenia	<i>zmywak gospodarczy zainstalowany 50 cm nad posadzką, zmywak jednokomorowy (wys. 52cm, szer 40cm, długość 60cm)z blatem ociekowym</i>
ścieki	-
wymagana temperatura [°C]	<i>20</i>
wentylacja	<i>mechaniczna – 2 wym/h</i>
klimatyzacja	-
inne	-