

Puck, dnia 30.08.2022 r.

**WYKONAWCY**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno - Łebcz – Swarzewo”.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Pytanie 1**

Zgodnie z załączonym rysunkiem nr 04, nr ark. 06 warstwa ścieralna jest z kostki betonowej fazowanej koloru szarego a w przedmiarze w poz. 20 jest z kostki betonowej nefazowanej czerwonej. Proszę o wskazanie poprawnego typu i koloru kostki.

**Odpowiedź na pytanie 1**

Na nawierzchni drogi i zjazdach należy zastosować kostkę nefazowaną szarą, zaś na chodnikach i opasce bezpieczeństwa kostkę fazowaną koloru czerwonego.

**Pytanie 2**

Zgodnie z załączonym rysunkiem nr 04, nr ark. 06 konstrukcja progu zwalniającego oraz opaski bezpieczeństwa nie jest ujęta w przedmiarze. Proszę o poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź na pytanie 2**


Przedmiar jest materiałem pomocniczym i nie będziemy go uzupełniać. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawrze co najmniej wszystkie pozycje z przedmiaru oraz takie, które są niezbędne do wykonania obiektu budowlanego i właściwego jego funkcjonowania.

**Pytanie 3**

W związku z licznymi odpowiedziami Zamawiającego oraz brakiem ofert na wybrane materiały (sezon urlopowy), Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 09.09.2022. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie rzetelnej – rynkowej oferty cenowej.

**Odpowiedź na pytanie 3**

Nie wyrażamy zgodny na przesunięcie terminu składania ofert.

Z poważaniem  
Z-ca Wójta Gminy Puck  
  
Jerzy Tkaczyk