



Powiatu
SULECІŃSKIEGO



Sulęcín, dnia 31.10.2024r.

WYJAŚNIENIE Nr 2

treści SWZ

DZ.272.11.2024.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Przebudowa i remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku w ramach formuły „Zaprojektuj, wybuduj”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Prosimy zwymiarować ścianki działowe planowane do wykonania na I piętrze i na III piętrze.

Wyjaśnienie: Zadanie ma być zrealizowane w formule „Zaprojektuj, wybuduj”. Dokładne wymiary pomieszczeń sanitarno-higienicznych będą określone przez Projektanta w fazie projektowej. Wymiary na rysunkach do PFU mają charakter informacyjny, a nie projektowy.

Pytanie nr 2: Prosimy o udostępnienie audytu energetycznego budynku A-A1-B.

Wyjaśnienie: Przedmiotem inwestycji nie jest termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej. Zamawiający nie posiada audytu energetycznego w zakresie przedmioty zamówienia.

Pytanie nr 3: Czy zakładają Państwo w zakresie robót wymianę drzwi w serwerowni zlokalizowanej w piwnicy oraz wykonanie klimatyzacji?

Wyjaśnienie: W zakresie robót nie przewiduje się wymiany drzwi w serwerowni zlokalizowanej w piwnicy oraz wykonania klimatyzacji



25^{lat}

Powiatu
SULECIŃSKIEGO



Pytanie nr 4: Czy w łazienkach płytki należy układać do wysokości 2 m?

Wyjaśnienie: Ściany wewnątrz budynku w pomieszczeniach mieszkalnych oraz korytarzach i holu każdej kondygnacji wykonać uzupełnienie tynków, wykończyć gładzią szpachlową oraz malować farbami dyspersyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych należy zaprojektować i wykonać impregnację emulsją wodoodporną a okładziny tych pomieszczeń z glazury do wysokości min. 2 m, powyżej glazury powierzchnię tynków należy uzupełnić, oraz wykonać szpachlowanie i malowanie ścian.

Z poważaniem

Wicetarosta Sulęciński

[podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym]