



TFSIII.38.Z-13/W.2016.
L.dz. 9/2021

Toruń, dnia 18.01.2021r.

Strona internetowa
Zamawiającego

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dz.U.U.E. pod nr 2020/S 252-637594 w dniu 28.12.2020r. pn. Kontrakt Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia – II etap”

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonym pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada jak niżej:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanej w PFU metody renowacji kanałów przy pomocy rękawa, zastosowanie modułów renowacyjnych z polimerobetonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania modułów renowacyjnych z polimerobetonu.


PROKURANT
Sławomir Weselowski


Prezes
Władysław Majewski

TFSIII – a/a