

Temat: budowa ulicy Grzybobranie w m. Borówiec**Data: 03-11-2021 6:24****Od:** "Janiak Przemysław" <Przemyslaw.Janiak@operator.enea.pl>**Do:** "bartosz.pralat@interia.pl" <bartosz.pralat@interia.pl>;**Dw::** "Kajdasz Przemysław" <Przemyslaw.Kajdasz@operator.enea.pl>;

W odpowiedzi na Pana maila dotyczące uzgodnienia projektowanej budowy ulicy Grzybobranie w m. Borówiec gm. Kórnik Enea Operator Rejon Dystrybucji Września uzgadnia plan z następującymi uwagami:

1. Na trasie planowanej budowy znajdują się linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV.
2. Zachować szczególną ostrożność przy pracy sprzętem mechanicznym w pobliżu istniejących linii energetycznych kablowych przestrzegając przepisy bhp.
3. Istniejące kable energetyczne krzyżujące projektowaną drogę w razie potrzeby zabezpieczyć rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 160 PS – kable 15 kV.

Pozdrawiam,
Przemysław Janiak
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

ENEA Operator Sp.z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Września

Adres firmy:
ul. Witkowska 5, 62-300 Września
tel. 061 884 7039

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806
Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN
www.operator.enea.pl

P

Proszę pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten list

Please consider the environment before printing this e-mail

Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości.

Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for