



OPWIK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl

OPWIK- DZ-ZOS/2525/2022

Ostrołęka, 20.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. „Dostawa pompy śrubowej osadu nadmiernego i pompy śrubowej osadu zagęszczonego”

Zamawiający:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka.

Osoba upoważniona do kontaktów:

Roman Dobkowski - Mistrz ds. eksploatacji oczyszczalni ścieków

e-mail: rdozkowski@opwik.pl

tel. [\(29\) 766 55 22](tel:(29)7665522)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
 - 1) pompy śrubowej osadu nadmiernego – wydajność 5-25 m³/h, ciśnienie tłoczenia – 6 bar, przyłącza kotłownicze DN125, uwodnienie tłoczonego medium ok.99%
 - 2) pompy śrubowej osadu zagęszczonego – wydajność 2,5-15 m³/h, ciśnienie tłoczenia – 6 bar, przyłącza kotłownicze DN125, uwodnienie tłoczonego medium 94-96%
2. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 31.08.2022 r.**
3. Ofertę należy złożyć za pomocą poczty e-mail w formie zeskanowanych dokumentów za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: www.platforma.zakupowa.pl, ID postępowania: 629149 do dnia **27.06.2022r. do godziny 12:00.**
4. Wykonawca winien sporządzić „OFERTĘ” (załącznik nr 1) ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego. Sporządzenie oferty w innej formie spowoduje jej odrzucenie.
5. Wykonawca winien wypełnić Formularz Cenowy - formularz elektroniczny zamieszczony na stronie postępowania na platformie zakupowej.
6. Wykonawca winien wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 12 miesięcy gwarancji od daty uruchomienia urządzeń.
8. Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Zapytaniu Ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Faktura za wykonaną usługę winna być wystawiona przez Wykonawcę w złotych polskich po realizacji w/w dostaw i usług. Zapłata za wykonaną realizację zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Złożone oferty zostaną ocenione w oparciu o kryterium: cena – 100%.

10. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OPWIK SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;
- 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: iodo@opwik.pl;

- 3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa pompy śrubowej osadu nadmiernego i pompy śrubowej osadu zagęszczonego” prowadzonym w trybie uproszczonym;
- 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- 6) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 - na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Mierzejewski

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 -Druk OFERTA.
2. Załącznik Nr 2 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.