

## Wykonawcy

GM-P.271.7.2023

Szczytno, dnia 14.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno**”

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania Wykonawcy do treści SWZ wniesione w dniu 13.07.2023 r. i udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Zamawiający określa, że oczekuje oprav z redukcją mocy, czy Zamawiający planuje stosowanie przerw nocnych? Jeśli tak, to czy zdaje sobie sprawę, że wszelkie zaprogramowane redukcje mocy rozprogramują się w wyniku takich przerw, a co za tym idzie mogą prowadzić do niewłaściwego oświetlenia dróg i stworzenia zagrożenia na drodze?

Jeśli Zamawiający zamierza korzystać z przerw nocnych, Wykonawca wnosi o rozważenie usunięcia przedmiotowego zapisu.

### **Odpowiedź nr 1:**

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga oprav opisanych i skonfigurowanych zgodnie z opisem w SWZ, m.in.: - oprawa musi posiadać układ zasilający o charakterystyce stałoprądowej z DALI dopasowania poboru mocy oraz strumienia świetlnego do indywidualnych wymagań klienta z możliwością zaprogramowanie do min. 5 poziomów oświetlenia w wybranych odstępach czasowych. Oraz - oprawy powinny mieć zaprogramowane obniżenie poziomu świecenia o 50% po godzinie 22.00. Nie ma w specyfikacji mowy o przerwach nocnych.

### **Pytanie nr 2:**

Zamawiający określa, że oczekuje oprav z redukcją mocy pozwalającą na co najmniej 5 stopniową. Wykonawca prosi o określenie przewidywanych harmonogramów pracy. Jednocześnie Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy oczekuje możliwości zmiany harmonogramów redukcji z poziomu co najmniej szafy oświetleniowej w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego?

### **Odpowiedź nr 2:**

Załącznik Nr 8 do SWZ: "... - Oprawy powinny mieć zaprogramowane obniżenie poziomu świecenia o 50% po godzinie 22.00. ..." Wystarczająca jest możliwość zmiany harmonogramu z poziomu oprawy.

### **Pytanie nr 3:**

Zamawiający określa, że oprawa musi posiadać układ zasilający o charakterystyce stałoprądowej z DALI, wykonawca wnosi o dopuszczenie układów zasilających wyposażonych w interfejs 1-10V jako rozwiązania równoważnego. Rozwiązanie takie w żaden sposób nie ogranicza oczekiwanych przez Zamawiającego funkcjonalności, jednocześnie umożliwiając zastosowanie korzystniejszych cenowo rozwiązań.

### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wymaga systemu cyfrowego (DALI), mając świadomość jego przewagi nad systemami analogowymi, jaki jest m.in. interfejs 1-10v .

**Udzielone odpowiedzi na zapytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.**

Zastępca Burmistrza (-)  
Ilona Bańkowska