



ZMIANA ZAKRESU ZADANIA RZUT PIĘTRA



Legenda c.o.:

- woda grzewcza (zasilanie - główna naciąg)
- woda grzewcza (powrót - główna naciąg)
- woda grzewcza (zasilanie - pędył rozdzielcza)
- woda grzewcza (powrót - pędył rozdzielcza)
- zabudowy z pły gipsowo-kartonowych

SAU-11-05 C11-588

grzejnik ścienny

grzejnik podłogowy (typ niny, rozstaw 1m)

- szafki rozdzielcze

- nagrzewnica powietrza

termosiaty pomieszczeniowe

(grzewczochłodzić) typu T1300 f-m-y Honeywell

- obciążenie temp. wewnętrz pomieszczeń

- oznaczenie pionów instalacji c.o.

Uwagi ogólne:

- Urządzenia instalacji podlegają wzorcowej, doposażać się stosownie zmianom pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości parametrów i możliwości eksploatacji urządzeń.
- Ciepła woda wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz Wytycznymi i instrukcją montażu i obsługi producenta materiałów i urządzeń.
- Jeśli zmian wykonawcy w dotychczas dokumentacji nie ujęła wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagwarantowania i tenże zwiększony konieczny do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgodzić się z tym, o których ustanowił się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta bez uwag do realizacji.

Uwagi kotłownia:

- Powiększa pod sufitu wody i przykroty sanitarna zasigrować.
- Proszę przewody przez przegrany budowlane wykonać w słabychy lżejszych obrotowych

Uwagi c.o.:

- Proszę przewody przez przegrany budowlane należy wykonać w słabychy lżejszych obrotowych
- Rurciądy prowadzić zgodnie z zasadami kompensacji

PROJEKTY Anita Behrend-Tomaszewska

ul. Hiecinowa 11

87-300 Karłowo

WP 874-15-08-17

Zadanie Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej

Objekt / Inwest. Remont instalacji wod-kan i c.o.

ul. Brodnicka 1, 87-400 Gólab-Dobrzyń

działka ewidencyjna: 127/1, 127/2

Lokalizacja Obiekt ewidencyjny: 0002

jednostka ewidencyjna: 040301, 1

gm. Gólab-Dobrzyń, pow. gólabsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie

Rysunek RZUT PIĘTRA

Stadium projekt budowlany

Branża sanitarna

Projektant mgr inż. Paweł Tomaszewski

nr upr. KUP00070PCOS06

Sprawdzający mgr inż. Marcin Behrendt

nr upr. KUP00151PWOS10

Asystent mgr inż. Arkadiusz Ochowski

CO-03

11 rys.

07 2024

1:100

REW.01

