



Mocowanie kanału wentylacyjnego o przekroju prostokątnym do stropu.



1	Kotwa rozporowa stalowa	2
2	Podkładka okrągła	2
3	Złączka	2
4	Nakrętka sześciokątna	6
5	Pręt gwintowany	1
6	Profil montażowy	1
7	Taśma tłumiąca	1
8	Zaślepka do profili	2
9	Podkładka do profili	2

Uwaga: Maksymalny dopuszczalny rozstaw zamocowań wynosi 2,0m.


Mocowanie kanału wentylacyjnego o przekroju kołowym.



1	Kotwa rozporowa stalowa	1
2	Złączka	1
3	Nakrętka sześciokątna	2
4	Pręt gwintowany	1
5	Objeźma do wentylacji	1


Uwaga: Maksymalny dopuszczalny rozstaw zamocowań wynosi 2,0m.

Mocowanie kanału wentylacyjnego o przekroju prostokątnym do ściany na konsoli.




1	Kotwa rozporowa stalowa	2
2	Profil montażowy ze stopką	1
3	Taśma tłumiąca	1
4	Zaślepka do profili	1

Przebieg kanału wentylacyjnego przez przegrodę:



UWAGA:
- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego MICRONETART SPÓŁKA Z O.O. i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

GMINA MIEJSKA TCZEW,
Pl. J. Piłsudskiego 1,
83-110 Tczew,

Projektant:
mgr inż.
R. MARCINIAK

Opracowanie:
mgr inż.
D. Kroc

Sprawdzający:
mgr inż.
M. ANUSZCZYK

Imię i nazwisko:
mgr inż. R. MARCINIAK

Specjalność:
sanitarna

Nr uprawnień:
MAZ/0425/PWBS/15

Podpis:

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania:
Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

działka nr ewid.: 349/2, 344/8
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M
obręb ewidencyjny: 0006

Miasto TCZEW
ul. Gdańska 2,
83-110 Tczew,

NAZWA
RYSUNKU:
MOCOWANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

BRANŻA:
SANITARNA

FAZA:
PT

SKALA:
1:100

DATA:
XII 2020

NR RYS.

S18