Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym		
Średnica przewodu	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu	
	A	B
mm	mm	mm
200 < d < 315	300	100
315 < d < 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500



1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym		
Wymiar boku przewodu	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu	
s	A	B
mm	mm	mm
< 200	300	100
200 < s < 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500



1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest wejściem do wnętrza przewodu

UWAGI:

-Wszystkie wymiary sprawdzać i weryfikować w trakcie wykonywania prac budowlanych.
-WSzystkie elementy instalacji należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.
- Otwory budowlane/przebicia dla instalacji realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebieg instalacji).
-W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
- Instalacje pionowe obudować płytą k-g.
- Do wszystkich elementów typu rewizj, armatura należy zachować dostęp.
- W celu prawidłowej wentylacji, wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy szczelnie zabezpieczyć.
- Montaż urządzeń wg. zaleceń producenta.
- Uzupełnieniem rusynków jest opis techniczny
- Odcinek pomiędzy elementem nawiewnym/wyciągowym, a instalacją wykonać kanałem elastycznym z funkcją tłumienia
- Należy stosować elementy mocujące z podkładką gumową w celu minimalizacji powstawania hałasu. instalacja wentylacji nie może się stykać z elementami konstrukcji sufitów podwieszanych w przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy na fragmencie instalacji wentylacji zastosować wełnę mineralną gr 2cm.
- W celu zapewnienia projektowanych strumieni powietrza, anemostaty nawiewne i wywiewne powinny być wyposażone z skrzynki rozprężne z przepustnicami

LEGENDA

- KANAŁ CZERPNY
- KANAŁ WYRZUTOWY
- KANAŁ NAWIEWNY
- KANAŁ WYWIEWNY

PRZEKRÓJ B-B

skala: 1:100



- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego MICRONET ART SPÓŁKA Z O.O. i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MICRONET ART
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

GMINA MIEJSKA TCZEW,
Pl. J.Piłsudskiego 1,
83-110 Tczew,

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania:
Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

działka nr ewid.:349/2, 344/8
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M
obręb ewidencyjny: 0006

Miasto TCZEW
ul. Gdańska 2,
83-110 Tczew.

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. R. MARCINIAK	sanitarna	MAZ/0425/PWBS/15	
Opracowanie:	mgr inż. D. Kroc	tel. +48 503 396 490		
Sprawdzający:	mgr inż. M. ANUSZCZYK	sanitarna	LOD/3779/PWBS/19	

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B - INSTALACJA WENTYLACJI

NR RYS. S17

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
SANITARNA	PT	1:100	XII 2020