


Uwaga:
 Główną szynę uziemiającą GSU zaprojektowano przy rozdzielni głównej i połączono z uziomem.
 Do głównej szyny uziemiającej należy przyłączyć szynę PE rozdzielni R1. Lokalne szyny wyrównawcze zamontować przy rozdzielni R1.

		ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH W. Politanski 97-000 Piotrków ul. Piłsudskiego 15 tel./fax: (0-44) 833-34-34	
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „JAŚ I MALGOSIA” W BELCHATOWIE	NR RYS.	37
ADRES	dz. nr ewid. 399/1, obręb 10, miasto Belchatów, osiedle 1-go Maja	SKALA	-
PRZEDMIOT	SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH	DATA	PODRIS
PROJEKTANT	ingr inż. Marcin Antoszczyk	NR UPR.	LOD/2066/PWOE/H2
SPRAWDZAJĄCY	ingr inż. Tomasz Kubzrski	NR UPR.	LOD/2270/PWOE/H3