

LEGENDA:

- przepustnica z napędem pneumatycznym dwustronnego działania
- zawór z napędem elektrycznym
- przepustnica z napędem ręcznym
- klapa zwrotna
- zawór kulowy
- zawór zwrotny
- zawór dozujący
- filtr skośny
- zawór antyskażeniowy
- przepływomierz /wodomierz
- pompa z prefiltrem
- pompa
- dmuchawa / kompresor
- przetowrnik częstotliwości
- przepływ ciśnieniowy
- przepływ grawitacyjny

URZĄDZENIA

1ZP - ZBIORNIK PRZELEWOWY
1PO1, 1PO2 - POMPA OBIEGOWA
1F1, 1F2 - FILTR Ø1400
1DT - DMUCHAWA DO PŁUKANIA FILTRÓW
1UV - MULTIFALOWA LAMPA UV
1W - WYMIENNIK CIEPŁA
1SP - KOMPRESOR UKŁADU PNEUMATYCZNEGO
1WOD1 - WODOMIERZ Z NADAJNIKIEM IMPULSÓW
1PRZ - PRZEPŁYWOMIERZ
SB - STEROWNIK BASENOWY
1PCL - POMPA DOZUJĄCA ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY
1PPH - POMPA DOZUJĄCA KOREKTOR PH
1PK - POMPA DOZUJĄCA KOAGULANT
DCL - PRZEPŁYWOWY DOZOWNIK CHLORU

- woda basenowa – zasilanie niecki
- woda basenowa – przelew z basenu
- popłuczyny/spust
- powietrze
- chemikalia
- automatyka
- sprężone powietrze
- granica opracowania

ARCHITEKT SIDOR

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
MGR INŻ. ARCHITEKT
MARIOLA SIDOR

38-500 Sanok Zahutyń 234
www.architektsidor.pl
tel/fax.13 46-33-844, kom.502-576-701
e-mail: mariola.zagorz.234@wp.pl

Temat:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI

Adres: jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid. Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

Przedmiot rys.: **Schemat technologiczny basen rekreacyjny wewnętrzny**

Asystent projektanta:
inż. Joanna Deciuk

Projektant:
mgr inż. Bogdan Tarnawski
Nr Upr.:68/2000
w specjalności instalacyjnej

Sprawdzający:
mgr inż. Dariusz Sowa
Nr Upr.:SLK/1009/PWOS/05
w specjalności instalacyjnej

Stadium: PW
Nr rys.: 1
Skala: ---
Data: MAJ 2020
Nr ark.

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizować w oparciu o projekt konstrukcyjny wykonawczy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości oraz udostępnianie osobom trzecim dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194, poz.83, art.115-118)