


Srednica zew rury	D min [m]	K min [m]
90	0,65	0,70
110	0,65	0,70
125	0,65	0,70
140	0,65	0,75
160	0,70	0,80
200	0,75	0,90
225	0,75	1,00
250	0,80	1,10
315	0,90	1,20
355	1,00	1,30
400	1,00	1,40
450	1,00	1,50
500	1,10	1,60
520	1,10	1,70
560	1,20	1,80
630	1,30	2,00
710	1,40	2,20
780	1,50	2,40



MK-Projekt					
ADRES	Wymiary wykopu pod przyłącz sieci preizolowanej				
TEMAT	Ustrzyki Dolne dz nr 557/2, 554/9, 552/9	DATA	SKALA	NR RYS.	STADIUM
Projektant	Budowa zewnętrznego basenu dla dzieci i budowa budynku technicznego	maj-2020	B/s	10	P.W.
Nr uprawnień	mgr inż. Michał KURCÓŃ				
PDK/0031/POOS/10	Inst.-inż. w zakresie sieci i urz. sanit.				
Sprawdzający	mgr inż. Jan MIŚNIAKIEWICZ				
Nr uprawnień	Specjalność				
46-75	Inst.-inż. w zakresie sieci i urz. sanit.				