

Margonin, dnia 23 lipca 2024r.

WR-ZP.271.10.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.271.10.2024**,
Nazwa zadania: **Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

W związku z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań z dnia 18 lipca 2024r. wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zgodnie z projektem planowane jest wykonanie boiska z trawy naturalnej (jako rozwiązanie tymczasowe) z podbudową taką jak pod przyszłe boisko z trawy syntetycznej. Sugerujemy zastosowanie geowłókniny pod warstwą humusu, aby warstwa podbudów nie uległa degradacji przez zanieczyszczenie humusem poniższych warstw z kruszywa oraz przy rozbiórce trawy naturalnej w kolejnym etapie. Wzrost trawy naturalnej na tak zaprojektowanej podbudowie oraz geowłókninie może wymagać dodatkowego nawadniania a i to może być niewystarczające do odpowiedniego zakorzenienia i funkcjonowania na tym boisku. Proszę o odniesienie się do rozważanego rozwiązania.

Odpowiedź na 1

Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie warstwy geowłókniny pod warstwą humusu.

Pytanie 2

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji Projektowej, prosimy o doprecyzowanie rodzaju oraz ilości koszy do koszykówki, bowiem z rysunku nr 5 wynika, że projektowane jest boisko z jednym koszem na pojedynczym słupie typu „gęsia szyja”, zaś na rys. 7 jest kosz dwusłupowy. W opisie i przedmiarze są uwzględnione 2 szt. koszy do koszykówki. Prosimy o informację ile jest koszy do zamontowania oraz jakiego rodzaju.

Odpowiedź nr 2

Do zamontowania jest jeden kosz do koszykówki dwusłupowy.

*Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin*

*/-/ Łukasz Malczewski
Zastępca Burmistrza*