



OZNACZENIA:

Objęte oddzielnym opracowaniem:

- oprawy ośw. nastropowe (patrz zestawienie oprav)
- oprawy ośw. ściennie, nad umywalkami (patrz zestawienie oprav)

Oznaczenia oprav:

- A1** - OPRAWA LED 4000K 4400lm 39W E 34 IP44 840 - wbudowana
- A1a** - OPRAWA LED 4000K 4400 lm 39W E 34 IP44 840 + ramka nastropowa
- G1** - OPRAWA LED 2200LM PLX E IP44 840 / L-600
- B1** - OPRAWA OŚW. NOCNEGO LED 2600LM 17W 3000K PLX E IP44 840 / L-600
- AW2** - OPRAWA AWARYJNA AXPC/3W/B/1/SA/AT/WH
- EW2** - OPRAWA AWARYJNA IF2ACS/1W/B/1/SA/AT/GR

LEGENDA:

- łącznik oświetleniowy jednobiegunowy
- łącznik oświetleniowy dwubiegunowy
- łącznik schodowy jednobiegunowy
- przycisk oświetleniowy

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Tytuł projektu:	Zamawiający:	POWER CONTROL Rafał Dąbrowski
Projektował:	mgr inż. A. Orłowska	SLK/3985/PWOE/11		04.2021	Przebudowa instalacji elektrycznych na Oddziale Ginekologiczno-położniczym znajdującym się na I piętrze budynku A Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 45-066 Opole, ul. Reymonta 8	40-595 Katowice ul. W.Pola 93/6 Tel. 512 763 752 E-mail: r.dabrowski@powercontrol.net.pl
Sprawdził:	mgr inż. E. Borzyński	191/98		04.2021	Tytuł rysunku:		Nr rysunku: E-05
Opracował:	mgr inż. R. Dąbrowski			04.2021	Plan instalacji oświetlenia podstawowego, nocnego oraz awaryjno-ewakuacyjnego		Arkuszy: 1 Skala: 1:100