

HARMONOGRAM PRAC - MINIMALNY CZAS WYLACZEN					
LP	NAZWA I RELACJA KABLA	ILOSC DNI NA WYLACZENIE			
1	ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWYCH nn	1 DZIEŃ DLA KAŻDEGO SKRZYŻOWANIA			
2	BUDOWA LINII KABLOWEJ nn	REALIZACJA W RAMACH POSTĘPU ROBÓT - BEZ WYLĄCZEN			
3	BUDOWA LINII KABLOWEJ SN	REALIZACJA W RAMACH POSTĘPU ROBÓT - BEZ WYLĄCZEN			
4	PRZELĄCZENIE KABLA SN PROJEKTOWANEGO DO KABLA ISTNIEJĄCEGO		BEZ WYLĄCZEN : - ROBÓTY PRZYGOTOWAWCZE	1 DZIEŃ DLA 1 PRZELĄCZENIA	
5	PRZELĄCZENIE KABLA nn PROJEKTOWANEGO DO KABLA ISTNIEJĄCEGO		BEZ WYLĄCZEN : - ROBÓTY PRZYGOTOWAWCZE	1 DZIEŃ DLA 1 PRZELĄCZENIA	
6	1.ISTNIEJĄCA LINIA KABLOWA SN 2.ISTNIEJĄCA LINIA KABLOWA nn				BEZ WYLĄCZEN - ROBÓTY : - DEMONTAŻ PRZEBUDOWANEGO ODCINKA LINII -ROBÓTY PORZĄDKOWE

UWAGA :
CZAS WYLACZEN NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII DLA ODBIORCÓW

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 67 80 80, 0 603 68 34 31 e-mail: biuro@techmainz.pl www.techmainz.pl				Firma inżynierska TECHMA NIP 628-167-63-98 REGON 120002807	
Zad. inwest./Obiekt budowl.: ROZBUDOWA I BUDOWA DOJŚĆ I DOJAZDÓW DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z OŚWIECENIEM, ODDODNIENIEM I PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA NA DZIAŁKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11, 513/7, 515/3, 516/9 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC: RYDLA, STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK, JADWIGI Z ŁÓBZOWA W KRAKOWIE - ETAP I					
Inwestor: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53 KRAKÓW					
Miejscowość/Adres: KRAKÓW, UL. RYDLA, STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK, JADWIGI Z ŁÓBZOWA					
Nazwisko	Spec./nr upraw.	Data	Podpis	Budowla: ELEKTRYKA - LINIE SN I nn	
Projektował: MARTA MARDYLA		06.23r.		Przedmiot rysunku: HARMONOGRAM ROBÓT	
Projektował: JERZY PYK	ELEKTRYKA RP - Upr. 28/93	06.23r.			
Sprawił: WIESŁAW KORBANEK	ELEKTRYKA RP - Upr. 59/93	06.23r.			
Stadium proj.:	Il. rys.	Nr rys.	Skala:		
PW		3			