MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA ZASILANIA DLA OŚWIETLENIA FOLOWY BILWAROW
MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA ZASILANIA DLA OŚWIETLENIA PARKINGU NA DZ. NR 107723
LEGENDA
Oświetlenie ścieżek:
1. Słupy oświetleniowe h=6m, na fundamencie
2. Oprawy oświetleniowe słupowe LED 20W
Oświetlenie parkingu:
1. Słupy oświetleniowe h=10m, na fundamencie
2. Oprawy oświetleniowe słupowe LED 55W
Oświetlenie m.in. placu integracyjnego:
Słupek LED IP65 o mocy 37W
Proj. linie kablowe nN
18m 20m
Długość trasowa/montażowa między słupami
Uwaga:
Linie kablowe należy układać na głębokości 0.7m.
Istniejące rowy zostaną zasypane przy budowie nasypu, a woda odprowadzona do rowów projektowanych
ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
BUDOWA BULWARÓW W ŁOMŻY - II ETAP
MIASTO ŁOMŻA
STARY RYNEK 14
18-400 ŁOMŻA
OBRĘB: 0001 ŁOMŻA 1
GMINA ŁOMŻA
POWIAT: ŁOMŻYŃSKI
WOJ.: PODLASKIE
WN.272.2.14.2017 z dnia 10.02.2017
2017-7-1
PROJEKT WYKONAWCZY
PLAN SYTUACYJNY cz. 1
LINIE KABLOWE
08.2018
1:500
E.1
mgr inż. ANDRZEJ WROBLEWSKI
upr. w zakr. instal. w obiektach budowlanych bez ograniczeń