Rozdzielnica potrzeb własnych stacji nN RPW1
400/230V



POZIOM																		Oświetlenie zewnętrzne terenu				
ODBIÓR		Oświetlenie pom. nN	Oświetlenie pom. SN	Oświetlenie pom. TR	Gniazda 230V pom. nN	Gniazda 230V pom. SN	Gniazda 230V pom. TR	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Rezerwa	Wentylator dachowy 590W/2,7A/230V	Wentylator dachowy 590W/2,7A/230V	Wentylator dachowy 280W/1,4A/230V	Zabezpieczenie termiczne trafo 1	Zabezpieczenie termiczne trafo 2	UPS dla obwodów rozdzielni SN i nN	Rezerwa	Obwód 1		Obwód 2		Sterowanie
ILOŚĆ ODBIORÓW MOC [W]		3 216	3 216	4 288	2 2000	2 2000	2 2000	1 1500	1 1500	1 1500		1 590	1 590	1 280			1 2200VA		4 1052	10 2630	8 2104	20 5260	
ODBIÓR/POMIESZCZENIE												Pom. Trafo	Pom. Trafo	Pom. nN									

L etap1 50mb L etap1 143mb

DETAL BIURO ARCHITEKTONICZNE
BIURO ARCHITEKTONICZNE "DETAL" SPÓŁKA Z O.O.
40-870 Katowice, Al. Bolesława Krzywoustego 4/1
NIP: 634-013-78-53 REGON: 273 607 696
e-mail: kontakt@biurodetal.pl

INWESTOR: **PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
NIP 631-21-25-476; KRS 0000102832

NAZWA I LOKALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

Budowa infrastruktury technicznej do ładowania autobusów elektrycznych w ramach istniejącej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.o. zlokalizowanej w: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, działki nr ewid. 690, 691, 692, 689; jednostka ewidencyjna: Gliwice; obręb ewidencyjny: 0025, Kolej

TYTUŁ RYSUNKU: **SCHEMAT ROZDZIELNICY POTRZEB WŁASNYCH I OŚWIETLENIA TERENU RPW1 400/230V**

PROJEKTANT: mgr inż. Dawid Pluta
upr. nr SLK/4501/POOE/13, SLK/IE/8321/13
specjalność: elektryczna bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Arnold Gałązka
upr. nr SLK/4582/POOE/13, SLK/IE/8413/13
specjalność: elektryczna bez ograniczeń

PODPIS:

PODPIS:

FAZA:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	ELEKTRYCZNA	11.2019	-	E.07