

# BIURO PROJEKTÓW I USŁUG POMIAROWYCH

## „BUDOPROJEKT”

B. Śmiałego 6, tel. (0-63) 268-75-27

e-mail : [budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl](mailto:budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl)

### POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE I INNE DOKUMENTY

1.	Nazwa obiektu	Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Długiej w m. Lisiec Wielki w zakresie budowy oświetlenia ulicznego
	Adres obiektu	Województwo Wielkopolskie Powiat Konin, Gmina Stare Miasto m. Lisiec Wielki, ul. Długa
	Kategoria obiektu	XXVI

2.	Jednostka, obręb, numer działki	Jednostka ewidencyjna 301011- 2 , obręb Lisiec Wielki, dz. geod. nr 544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1 i 251/1, obręb Zgoda, dz. geod. nr 24/1
----	---------------------------------	---

3.	Inwestor	Gmina Ślesin 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B
----	----------	---

4.	Projektant branża elektryczna	inż. Zbigniew Wróblewski upr. nr GT 8346/II/10/76 w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	inż. ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI Upr. budowl. 100 74/PW upr. projekt. GT 8346/II/10/76 uprawniony bez ograniczeń w specj. sieci i instalacji elektr. 62-510 Konin, ul. B. Śmiałego 6 27.07.2023 r.
----	-------------------------------------	--	--

TOM 3

Egz. nr 3

## SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa .....	1
2. Spis zawartości .....	2
3. Protokół z narady koordynacyjnej nr 14/2023 z dnia 04.07.2023 r. ....	3÷7
4. Decyzja nr 91/2023 z dn. 06.07.2023 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie	8÷11
5. Uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 03.07.2023 r. ....	12÷16
6. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR nr P/23/023295 z dnia 12.04.2023 r. ....	17÷19
7. BiOZ .....	20

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 14/2023**

przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
zakończonych w dniu **2023-07-04**, numer sprawy **MN.405.377.2023**

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Jednolity tekst ze zm. - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : **Sieć elektroenergetyczna - oświetlenie uliczne.**

Zlokalizowanego : **gm. Stare Miasto; obr. ewid. KAZIMIERÓW, ZGODA; dz. ewid. nr 318/2, 322/2, 345/2, 322/5,544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1, 251/1, 256/1, 24/1**

Zlecniodawca **Budoprojekt**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie – Zofia Maślak**

Data wpływu wniosku: **2023-06-26**

wasz znak:

Stanowiska uczestników narady zawarte zostały w załączniku do protokołu.

**Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

Uwagi Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Punkty osnovy geodezyjnej znajdujące się w zakresie opracowania projektu podlegają ochronie zgodnie z art.15.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity ze zm. Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektów będących przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga ponownego przedłożenia projektu na naradę koordynacyjną.

Integralną częścią odpisu z protokołu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczącego narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branż o naradzie koordynacyjnej:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Słupcy; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie; Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; AVRIO MEDIA Sp. z o.o.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i

ZGODNOSĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Zbigniew Wróblewski

upr. projekt.

GT 8346/11/10/78

potwierdzam

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompólnie; Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kramsku; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ślesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzymów; Gmina Rychwał; Gmina Rzgów; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Ślesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecności oraz stanowiska uczestników narady zostały przedstawione w załączniku do protokołu z narady koordynacyjnej.

Protokolant: Piotr Rolski

Zup. Starosty  
Zofia Maślak  
Dyrektor  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Elektronicznie podpisany  
przez Zofia Maślak

Data: 2023.07.05 12:17:50  
+02'00'

Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
inż. Zbigniew Wróblewski  
upr. projekt.  
GT 8348/II/10076  
potwierdzam .....



Znak sprawy: MN.405.377.2023

**ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU**

narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Koninie zakończonej w dniu **2023-07-04**

Wnioskodawca: Budoprojekt

Inwestor: Gmina Stare Miasto, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

Lokalizacja: gm. Stare Miasto; obr. ewid. KAZIMIERÓW, ZGODA; dz. ewid. nr 318/2, 322/2, 345/2, 322/5, 544,  
239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1, 251/1, 256/1, 24/1

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maślak

Opis przedmiotu narady:

1 Sieć elektroenergetyczna

Uwaga: Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu	Henryk Wrąbel ENERGA  2023-06-28 13:29:38	1. Na trasie projektowanego obiektu znajdują się kable elektroenergetyczne niskiego napięcia. Skrzyżowania i zbliżenia z tymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, szczególnie uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości; 2. Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy potwierdzić w terenie za pomocą próbnych przekopów; 3. Prace ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego; 4. Wykonanie skrzyżowań z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłosić przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie; 5. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia; 6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić Rejon Dystrybucji w Koninie;

WZGLĘDNY ORYGINAŁEM  
mgr Zbigniew Wróblewski  
bud. projekt.  
GT 8346/IV/20/78  
potwierdzam

Zup. Starosty  
Zofia Maślak  
Dyrektor  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Elektronicznie podpisany  
przez Zofia Maślak  
Data: 2023.07.05 12:18:11  
+02'00'

			<p>7. Prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi należy wykonywać zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).</p> <p>8. Nie należy naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, kabli, złącz, przepustów, uzemień itp.</p> <p>9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca;</p>
2	ZAKŁAD USŁUG WODNYCH Spółka z o.o. Oddział Terenowy Konin	<p>Aleksandra Bońkowska</p> <p>2023-07-04 10:19:48</p>	<p>Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń istniejącej sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonawca prac winien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót zgłosić ten fakt do branży, której dotyczy ta sieć. Rozwiązanie kolizji z urządzeniami podziemnymi należy przed zasypianiem zgłosić pisemnie do branż, których dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urządzeń podziemnych zostaną naprawione na koszt wykonawcy robót.</p>
3	ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W KALISZU Rejon Dystrybucji w Słupcy	<p>Julian Dziewiątka ENERGA Operator Słupca</p> <p>2023-07-04 13:15:43</p>	Nie dotyczy
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	<p>Anna Korytkowska</p> <p>2023-06-28 08:35:35</p>	brak uwag
5	PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Dział Mierniczo-Geologiczny - TMG	<p>Bernarda Skoczeń-Sierńkowska</p> <p>2023-06-30 11:11:31</p>	brak uwag
6	Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji	<p>Łukasz Schlichting HAWA TELEKOM</p> <p>2023-06-30 14:30:16</p>	brak uwag

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr Zbigniew Wróblewski  
upr. projekt.

GT 8345/W/10/76

potwierdzam .....

Zup Starosty

Zofia Maślak

Dyrektor

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Genezyjnej i Kartograficznej w KoninieElektronicznie podpisany  
przez Zofia MaślakData: 2023.07.12 09:01:50  
+02'00'



ZDP.ZD.4020.102.2023

### DECYZJA NR 91/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. 645 t.j. z dnia 05.04.2023) i art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z dnia 2023.04.25), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.07.2023 r. złożonego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Wróblewskiego – Biuro Projektów i Usług Pomiarowych BUDOPROJEKT, ul. B. Śmiałego 6, 62-510 Konin, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto, o zezwolenie na lokalizację projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3250P relacji: Stare Miasto - Lisiec Wielki - Nowy Świat (działka ewid. nr **544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1, 251/1, 256/1** obręb Lisiec Wielki, **24/1** obręb Zgoda, **318/2, 322/2, 345/2, 322/5** obręb Kazimierów, gmina Stare Miasto):

### ZEZWALAM

1. Inwestorowi Gminie Stare Miasto, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Wróblewskiego – Biuro Projektów i Usług Pomiarowych BUDOPROJEKT, ul. B. Śmiałego 6, 62-510 Konin - na lokalizację projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3250P relacji: Stare Miasto - Lisiec Wielki - Nowy Świat (działka ewid. nr **544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1, 251/1, 256/1** obręb Lisiec Wielki, **24/1** obręb Zgoda, **318/2, 322/2, 345/2, 322/5** obręb Kazimierów, gmina Stare Miasto).
2. Określam następujące warunki i sposób umieszczenia wnioskowanej infrastruktury w pasie drogowym:
  - a. projektowane słupy oświetleniowe 1/I, 4/II, 7/II, 8/II, 9/II, 10/II, 11/II, 12/II, 13/II należy zlokalizować w odległości min. 2,70 m, od istniejącej krawędzi jezdni z uwagi na planowaną przebudowę drogi powiatowej nr 3250P,
  - b. projektowane słupy oświetleniowe na pozostałym odcinku należy zlokalizować zgodnie z przedłożonym projektem zagospodarowania terenu, bez naruszenia istniejącej infrastruktury drogi oraz bez wpływu na prowadzony na niej ruch drogowy,
  - c. projektowany kabel zasilający oświetlenie drogowe należy zlokalizować w odległości min. 2,70 m, od istniejącej krawędzi jezdni,
  - d. projektowaną szafkę oświetleniowo-sterującą należy zlokalizować w granicy działki pasa drogowego,
  - e. słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności,
  - f. światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych,
  - g. przejście poprzeczne pod drogą oraz elementami zagospodarowania pasa drogowego (zjazdami, przepustami) należy wykonać pod kątem 90°, metodą przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze osłonowej na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej elementu drogi (krawędzi jezdni lub dna rowu) do górnej krawędzi rury osłonowej,
  - h. komory przewiertowe należy zlokalizować w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni,
  - i. po zakończeniu robót wymagane jest przywrócenie pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, odtworzenie konstrukcji nawierzchni, ciągłości urządzeń odwadniających, zieleni, odbudowy zjazdów, chodników, poboczy.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mż. Zbigniew Wróblewski

upr. projekt.

GT 8346/1/10/76

potwierdzam .....

- 8 -



## UZASADNIENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie działający w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego w drodze decyzji administracyjnej w pkt. 1 udzielił zezwolenia na lokalizację projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej zgodnie z wnioskiem. Określił ponadto w pkt. 2 warunki i sposób umieszczenia wnioskowanej inwestycji w pasie drogowym:

## POUCZENIE

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót, Inwestor powinien:

1. Uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, o ile zakres prac wymaga uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia.
2. Uzyskać zgodę Wykonawcy robót drogowych związanych z przebudową drogi tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, na prowadzenie prac związanych z budową oświetlenia drogowego na terenie objętym gwarancją robót na przebudowę drogi oraz oświadczenie o utrzymaniu gwarancji udzielonej przez ww. Wykonawcę w zakresie przebudowy drogi.
3. Wystąpić z wnioskiem do tutejszego Zarządu o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie obiektów w pasie drogowym w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j. z dnia 2016.08.17).

Do w/w wniosku dołączyć:

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (o ile zakres prac wymaga),
- zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14), jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- oświadczenie o utrzymaniu gwarancji udzielonej w zakresie przebudowy drogi.

Niniejsza decyzja stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością działek ewid. nr 544, 239/3, 257, 242/1, 247/1, 248/1, 251/1, 256/1 obręb Lisiec Wielki, 24/1 obręb Zgoda, 318/2, 322/2, 345/2, 322/5 obręb Kazimierów, gmina Stare Miasto na cele budowlane.

**W przypadku konieczności przebudowy lub przełożenia infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej w pasie drogowym podczas przebudowy lub remontu drogi, koszty przebudowy lub przełożenia infrastruktury oświetleniowej ponosi właściciel infrastruktury lub prawny jego następca.**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania poprzez złożenie oświadczenia do organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia wyżej wymienionego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Zbigniew Wróblewski

upr. projekt.

GT 8346/W10/78

potwierdzam .....

Z up. Zarządu Powiatu

mgr inż. Sylwia Cichońska

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie



Otrzymują:

1. Biuro Projektów i Usług Pomiarowych BUDOPRJEKT  
ul. B. Śmiałego 6, 62-510 Konin,
2. a/a (D.M.)

Od niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie załącznika cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mł. Zbigniew Wróblewski

upr. projekt.

GT 8346/10/16

potwierdzam .....

10-

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 03.07.2023

Jednostka rejestrowa : G.348

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STARE MIASTO GŁÓWNA 16B; 62-571 STARE MIASTO;	Własność	1/1

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
241/2		drogi	dr	0,0700	0,0700	KN1N/00055694/5

Id działki: 301011\_2.0011.241/2

Razem powierzchnia działek :

0,0700 ha

Słownie : siedemset m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 03.07.2023

Sporządził : Ilona Andrzejkiewicz

Z up. STAROSTY

Ilona Andrzejkiewicz

03.07.2023

GEODETA

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Nie podlega opłacie skarbowej;  
na podstawie art. 3 ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr Zbigniew Wróblewski

upr. projekt.

GT 8346/II/10/76

potwierdzam

# STAROSTA KONIŃSKI

Województwo : wielkopolskie

Powiat : koniński

Jednostka ewidencyjna : 301011\_2 STARE MIASTO

Obręb : 0011 LISIEC WIELKI

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : K.4035.3634.2023

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 03.07.2023

Jednostka rejestrowa : G.329

Lp.	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	POWIAT KONIŃSKI ALEJE 1 MAJA 9; 62-510 KONIN;	Własność	1/1

  

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
248/1		drogi	dr	0,0238	0,0238	KN1N/00070596/9
Id działki: 301011_2.0011.248/1						
251/1		drogi	dr	0,0440	0,0440	KN1N/00070596/9
Id działki: 301011_2.0011.251/1						

Razem powierzchnia działek :

0,0678 ha

Słownie : sześćset siedemdziesiąt osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 03.07.2023

Sporządził : Ilona Andrzejewicz

Z up. STAROSTY  
Ilona Andrzejewicz  
GEODETA

03.07.2023 .....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Nie podlega opłacie skarbowej  
na podstawie art. 3 ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

WSPÓRNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Inż. Zbigniew Wróblewski  
upr. projekt.  
GT 8346/11/10/70

potwierdzam .....



# STAROSTA KONIŃSKI

Województwo : wielkopolskie

Powiat : koniński

Jednostka ewidencyjna : 301011\_2 STARE MIASTO

Obwód : 0016 ZGODA

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : K.4035.3634.2023

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 03.07.2023

Jednostka rejestrowa : G.17

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	POWIAT KONIŃSKI ALEJE 1 MAJA 9; 62-510 KONIN;	Własność	1/1

  

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
24/1		drogi	dr	0,0099	0,0099	KN1N/00070596/9

Id działki: 301011\_2.0016.24/1

Razem powierzchnia działek :

0,0099 ha

Słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 03.07.2023

Sporządził : Ilona Andrzejkiewicz

Z up. STAROSTY  
Ilona Andrzejkiewicz  
GEODETA

03.07.2023

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

nie podlega opłacie skarbowej;  
na podstawie art. 3 ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mz. Zbigniew Wroblewski

ucz. projekt.

GT 8346/III/70/76

potwierdzam

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 03.07.2023

Jednostka rejestrowa : G.125

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania				Udział
1 SKARB PAŃSTWA		Własność				1/1
Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
257		drogi	dr	0,5300	0,5300	KN1N/00093588/7
Id działki: 301011_2.0011.257						
544		drogi	dr	1,4200	1,4200	KN1N/00093588/7
Id działki: 301011_2.0011.544						

Razem powierzchnia działek :

1,9500 ha

Słownie : jeden ha. dziewięć tysięcy pięćset m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 03.07.2023

Sporządził : Ilona Andrzejkiewicz

Z up. STAROSTY  
Ilona Andrzejkiewicz  
GEODETA

03.07.2023 .....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Nie podlega opłacie skarbowej  
na podstawie art. 3 ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Zbigniew Wroblewski

upr. projekt.

GT 8346/1/10/16

potwierdzam .....

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 03.07.2023

Jednostka rejestrowa : G.346

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	POWIAT KONIŃSKI ALEJE 1 MAJA 9; 62-510 KONIN;	Własność	1/1

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
239/3	LISIEC WIELKI; DŁUGA	drogi	dr	0,0193	0,0193	KN1N/00072854/0
Id działki: 301011_2.0011.239/3						
242/1		drogi	dr	0,0809	0,0809	KN1N/00072854/0
Id działki: 301011_2.0011.242/1						
247/1		drogi	dr	0,0222	0,0222	KN1N/00072854/0
Id działki: 301011_2.0011.247/1						

Razem powierzchnia działek :

0,1224 ha

Słownie : jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 03.07.2023

Sporządził : Ilona Andrzejkiewicz

Z up. STAROSTY

Ilona Andrzejkiewicz

GEODETA

03.07.2023

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Nie podlega opłacie skarbowej  
na podstawie art. 3 ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

m. Zbigniew Wróblewski

upr. projekt.

GT 8346/1/10/76

potwierdzam



Numer P/23/023295

Miejscowość Konin

Data 12-04-2023

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**  
**DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA**  
Oddział w Kaliszu

1. Przyłączany obiekt:  
Nazwa: oświetlenie uliczne  
Adres (Nr działki): Lisiec Wielki, ul. Długa  
gm. Stare Miasto, działka numer 0011-257
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 7 kW
4. Miejsce przyłączenia:  
GPZ - Rychwał [05005]  
Linia 15 kV Konin - Nr 51400 [SN5-05005/14]  
Stacja SN/nn Kazimierów [50473]  
Obwód nn Linia napowietrzna - Lisiec [NN5-50473/02]  
Obiekt Złącze, szafka [nN] ZK-1b/R/P-2 [ZK-2426400]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:  
30060961596;  
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, licząc od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w złączu kablowo-pomiarowym.
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
  - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
  - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:  
- nie dotyczy
  - 7.1.2. Stacja transformatorowa:  
- nie dotyczy
  - 7.1.3. Urządzenia nn:
    - a) w zakresie przyłącza:  
- nie dotyczy
    - b) w zakresie rozbudowy sieci:  
- nie dotyczy
  - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:  
- nie dotyczy
  - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:  
Zainstalowane urządzenia i instalacje nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci rozdzielczej. Obciążenie winno być rozłożone równomiernie na poszczególne fazy. W przypadku posiadania urządzeń lub instalacji mogących wprowadzić zakłócenia do sieci rozdzielczej należy zastosować odpowiednie urządzenia eliminujące wprowadzanie zakłóceń.
  - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:  
- nie dotyczy
  - 7.1.7. Demontaże:  
- nie dotyczy
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:  
Zasilanie obiektu wykonać zalicznikowo z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK-1/2L usytuowanego przy działce nr 251/3.  
Instalację lub sieć przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym również w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przepięć, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania układu pomiarowego.  
Minimalny przekrój w.l.z. 10mm<sup>2</sup> Cu.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:  
tgφ QI: 0.4  
tgφ QIV: 0

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:

inż. Zbigniew Wróblewski

upr. projekt.

GT 8346/II/10/76

potwierdzam .....

-20-121

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 9.1. Miejsce zainstalowania:  
- w złączu kablowo-pomiarowym,
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:  
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 16 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni  
Rodzaj układu pomiarowego: 3-fazowy
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych  
Wymagane;
- 9.6. Wymagania dodatkowe:  
- ilość pozostawionego miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie układu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantować w przyszłości jego bezpieczną eksploatację (np. wymianę poszczególnych elementów).  
- wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do opłombowania.
- Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego układ pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urządzenia służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów i rozliczeń) dostarcza przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. W związku z tym zabudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego odbędzie się kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddział w Kaliszu.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- |    |   |                                 |    |
|----|---|---------------------------------|----|
| a) | Układ sieci   | TN-C                            |    |
| b) | Napięcie znamionowe sieci                                   | 0,4                             | kV |
| c) | Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci                         | 0,1                             | kA |
|    | Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant. |                                 |    |
| d) | System ochrony od porażeń                                   | Samoczynne wyłączenie zasilania |    |
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- |    |  |                      |     |
|----|--|----------------------|-----|
| a) | Sposób pracy punktu neutralnego sieci  | -                    |     |
| b) | Napięcie znamionowe sieci  | -                    | kV  |
| c) | Prąd zwarcia doziemnego  | -                    | A   |
| d) | Czas wyłączenia zwarcia doziemnego   | -                    | s   |
| e) | Moc zwarciova na szynach 15 kV   | -                    | MVA |
| f) | Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego  | -                    | s   |
|    | w stacji 110/15 kV GPZ Rychwał   |                      |     |
|    | Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovej. |                      |     |
| g) | System ochrony od porażeń  | uziemiaenie ochronne |     |
- 10.3. Inne:  
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|                                    |                     |                |                   |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
- nie dotyczy
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:  
- nie dotyczy
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:  
- nie dotyczy
- 12.4. Inne wymagania:  
- nie dotyczy
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM  
inż. Zbigniew Wróblewski  
upr. projekt.  
GT 8346/II/10/76  
potwierdzam .....

-21-122



14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).  
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.  
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
  - po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
- Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Pasturczak Mateusz

OPRACOWAŁ

tel. 0801404404

Technik  
ds. Przyłączeń

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie  
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
inż. Zbigniew Wróblewski  
upr. projekt.  
GT 8346/1/10/76  
potwierdzam .....

-22-123



## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany : Budowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) oświetlenia ul. Długiej  
w m. Lisiec Wielki

Adres budowy : Lisiec Wielki, ul. Długa

Inwestor : Gmina Stare Miasto  
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę nowych 15 szt słupów stalowych 8 m oraz kabla N.N. typu YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> o łącznej długości 621 m (razem z zapasami w słupach i w ziemi przy słupach – 711 m). Projekt obejmuje montaż 15 szt opraw oświetleniowych z żarówkami ledowymi o mocy 61 W. Kolejność realizacji : wykopy, ułożenie kabli, montaż słupów, opraw oświetleniowych, szafki oświetleniowej, pomiary.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce.

Na działce, na której projektuje się lokalizację przedmiotowej budowy oświetlenia ulicy, nie znajdują się żadne obiekty kubaturowe. Projektowaną budowę lokalizuje się w pasie drogowym istn. drogi.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Występują kable N.N.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Wszystkie prace budowlane – montażowe należy wykonywać zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynności będzie kontrolowany, nadzorowany i odnotowywany w Dzienniku Budowy. Prace montażowe przy istn. linii N.N. wykonywać wyłącznie ręcznie, ze szczególną ostrożnością i uwagą.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz przeszkoleni pod kątem BHP.

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić :

- instruktaż ogólny,
- instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych.

Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Należy zachować następujące warunki :

- poszczególne roboty mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe,
- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu,
- odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy,
- wyposażenia zaplecza budowy w sprzęt p-poż., środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
- wyposażenie zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności.

7. Uwagi ogólne.

Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Konin, lipiec 2023 r.

Informację sporządził :  
inż. Z. Wróblewski

inż. ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI  
Upr. budowl. 100/74 PW  
upr. projekt. GT 8346/II 10 76  
uprawniony bez ograniczeń  
w specj. sieci i instalacji elektr.  
62-110 Konin, ul. B. Śmiętego 6