



W-1.43.2.112.2023. 1.AT
Dot. 119/23

Warszawa, dnia 30.05.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 583 od km 25+450 do km 27+352 odc. Krubin – Sanniki - nr postępowania 119/23

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, 2, 6** ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej jako „p.z.p.” Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

W związku z brakiem dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie roboty wymagane do wykonania na w/w zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem projektu technicznego zamieszczony w SIWZ przedmiar robót jest kompletny i obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania na w/w zadaniu.

Pytanie 2

D-05.03.05b NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA
Prosimy o dopuszczenie do warstwy wyrównawczej AC16W lepiszcza asfaltowe 35/50 dla KR3-4 (w miejsce asfaltu 50/70).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla betonu asfaltowego AC 16W - warstwy wyrównawczej należy zastosować lepiszcze asfaltowe zgodne z załączoną specyfikacją techniczną.

Opublikowana odpowiedź oraz zmiana jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obiękowski