






Rzut II Piętra
skala 1:100



LEGENDA OPRAW OŚWIECENIOWYCH


Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo robót biologicznych lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

	OPRAWA OŚW. ewakuacyjnego P/T 1x3,5W VWD / AT/I 1h / cent. CNBOP
	OPRAWA OŚW. ewakuacyjnego P/T 1x3,5W VWD / AT/I 1h / cent. CNBOP
	OPRAWA OŚW. ewakuacyjnego P/T 1x3,5W CR / AT/I 1h / cent. CNBOP
	OPRAWA OŚW. ewakuacyjnego P/T 1x3,5W WD / AT/I 1h / cent. CNBOP
	OPRAWA OŚW. ewakuacyjnego P/T 1x3,5W WD / AT/I 1h / cent. CNBOP
	OPRAWA OŚW. ewakuacyjnego 4x1W WD N / AT/I 1h / cent. CNBOP
	OPRAWA OŚW. kierunkowego NAŚCIEJNA 1,2W IP40 / AT/I 1h / cent. CNBOP
	OPRAWA OŚW. kierunkowego P/T 1,2W IP40 / AT/I 1h / cent. CNBOP
	OPRAWA OŚW. kierunkowego N/T 1,2W IP40 / AT/I 1h / cent. CNBOP

Legenda oddymianie:

Legenda oddymianie:

- TE Trzymacz elektromagnetyczny
- CD Czujka dymu
- PO Przycisk oddymiania
- PP Przycisk przewietrzania
- H Hydrant HP25 z węzłem pólsztynowym o długości 30 mb zamontowawc w szafce w wnece
- ROP Wyłącznik główny PP02

 DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE	UL. AKADEMICKA 35-084 RZESZÓW TEL.: 30 44 44 44 BUDOWA@DRAFT.COM.PL
	NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w związku z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Działka nr ewid.: 1085/6 i 1082/7 Obręb: 207 Śródmieście Jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszów	INWESTOR: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut II piętra - Instalacje elektryczne	Tytuł projektu:
Nazwa projektu: Projekt instalacji elektrycznej	Nazwa obiektu: PDR/0118 /PWOE/07
Projektant: Piotr Jasieński	Specjalność: elektryczne
Stopień wykonywania: mgr inż. Tomasz Fius	Stopień: Instalacje /POOE/15
Data: 2018-12	Skala: 1:100
NR RYSUNKU: E4	