

ZF.271.26.2024

Jelcz-Laskowice, dnia 11.10.2024 r.

**Zamawiający:**

**GMINA JELCZ-LASKOWICE**

**ul. W. Witosa 24**

**55-220 Jelcz-Laskowice**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** postępowania pn. **Budowa oświetlenia płyty boiska trawiastego wraz z radiowężłem przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach oraz doświetlenia frontalnej części terenu szkoły**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy system nagłośnienie radiowężła ma być bezprzewodowy brak jest informacji.

Jeśli ma być rozłożona sieć przewodowa proszę o schemat nagłośnienia radiowężła, schemat jednokreskowy oraz PZT z naniesioną siecią radiowężła.

Brak jest schematu jednokreskowego dla oświetlenia oraz schematu szafy oświetleniowej.

**Odpowiedź:**

System radiowężła ma być przewodowy w tym dodatkowo 2 mikrofony bezprzewodowe (długości przewodów zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z przedmiarem ). Na załączonym do SWZ dokumencie PZT naniesiona jest sieć kablowa. Zamawiający załącza schemat szafki sterowania oświetleniem (długości kabli zasilających zgodnie z przedmiarem).

Zamawiający informuje, że wydłużył w dniu 10.10.2024 r. termin składania ofert.

Z upoważnienia Burmistrza,  
Ilona Wróblewska  
Stanowisko ds. zamówień publicznych