


- Uwagi:**
- 1.Przed ociepleniem ścian i dachu istniejąca instalację odgromową zdemontować a po wykonaniu ucieplenia oraz naprawie kominów wykonać nową z nowego materiału
 - 2.Uziomy na dachu pokrytym papą układać na wspornikach mocować je do dachu co około 1.0 m
 3. Na najwyższym kominie stykającym się z częścią piętrową zamocować iglicę odgromową o wysokości 1,5 m. również na wysokim kominie na cz. parterowej zamocować iglicę odgromową j.w
 - 4 Uziomy pionowe wykonać przed ociepleniem styropianem . Układać je w rurkach grubościennych winidurowych fi-20 mm mocowanych do ściany budynku układanych w wcześniej wykonanej bruździe w ścianie
 5. Uziomy pionowe łączyć z płaskownikiem uziomu otokowego za pomocą złącza kontrolnego umiejscowionego w skrzynce odgromowej licowanej z elewacją po ociepleniu i umiejscowioną na wysokości około 0,80 m od poziomu terenu
 6. Po wykonaniu instalacji odgromowej dkońcać pomiary instalacji odgromowej

	Biuro Projektowo-Księgowe "STAR-CAD" sp. z o.o. 91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41		
	Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową, usytuowanych na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie		
Obiekt:	Starostwo Powiatowe w Chełmnie ul. Harcerska 1		
Inwestor :	Rzut dachu - instalacja odgromowa		
Projektował :	mgr inż. G. Błaszczuk		
Opracował :	mgr inż. Andrzej Starczyk		
Skala 1: 100	Rys nr 4.	Data opracow.: listopad 2019 r.	