

Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	Uwagi
1	Pompa ciepła	Innova Stone 15T M1	4 szt.	
2	Automatyczny odpowietrznik		8 szt.	
3	Zawór spustowy kulowy	DN15	8 szt.	
4	Zawór odcinający	DN32	4 szt.	
5	Termometr z manometrem		8 szt.	
6	Zawór odcinający	DN65	6 szt.	
7	Zawór trójdrogowy przełączający HERZ	DN32	1 szt.	priorytet cwu
8	Zawór odcinający	DN32	2 szt.	
9	Zawór odcinający	DN25	1 szt.	
10	Pompa cyrkulacyjna CWU	Wilo STAR Z Nova	1 szt.	
11	Zawór zwrotny	DN15	1 szt.	cyrkulacja
12	Zawory odcinające kulowe	DN15	2 szt.	
13	Podgrzewacz pojemnościowy CWU	GALMET SGW MAXI 300 (poj. 284L, min powierzchnia węzownicy 38m2)	1 szt.	Galmet
14	Stacja uzdatniania wody		1 szt.	dobór indywidualny na etapie wykonawczym po wykonaniu badania wody
15	Zawór odcinający	DN25		
16	Naczynie wzbiornicze wody zimnej	REFLEX DD 12 litrów	1 szt.	
17	Naczynie wzbiornicze c. o.	REFLEX NG 50 litrów	1 szt.	
18	Zbiornik buforowy 200l	Galmet SG(B) 200	1 szt.	Galmet
19	Pompa obiegowa obieg biura	YONOS PICO 30/1-8	1 szt.	
20	Pompa obiegowa obieg sala sportowa	YONOS PICO 30/1-8	1 szt.	
21	Zawór odcinający DN32		4 szt.	
21a	Zawór odcinający DN40		4 szt.	
22	Filtr siatkowy	Y333 DN 32	1 szt.	
22a	Filtr siatkowy	Y333 DN 40	1 szt.	
23	Zawór trójdrogowy HERZ 2137 + siłownik	DN25	1 szt.	
23a	Zawór trójdrogowy HERZ 2137 + siłownik	DN32	1 szt.	
24	Zawór zwrotny	DN32	2 szt.	
24a	Zawór zwrotny	DN40	2 szt.	
25	Termometr z manometrem		8 szt.	