


# ZŁĄCZE STEROWANIA OŚWIETLENIEM "SO"



	I	II	III
Nr obwodu			
Moc zapotrzeb [W]			
Typ i przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	YAKY 4x35	YAKY 4x35	YAKY 4x35
Opis	zasilanie z złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P	oświetlenie terenu	gniazdo 230V 16A mocowane na szynie TH35

projektant:	mgr inż. Marek Piasecki upr. proj. nr WK/P0319/POOE/08 specj. instalacyjnej	INWESTOR : Gmina Osieczna ul. Powstańców Wlkp.6 64-113 Osieczna
skala -----	obiekt: Oświetlenie drogowe w miejscowości Kakolewo ul. Południowa, Gm. Osieczna	data : 07/2021
P. B.	Rysunek: Schemat jednokreskowy szafki oświetleniowej SO	rys. nr 4

## Obudowa

