

UWAGA

Dot. Korekty kosztorysu i przedmiaru na roboty budowlane - geowłóknina

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z pakietu pytań nr 19 z dnia 25.11.2024 r., nakłady narzucone w kosztorysach nie powinny podlegać zmianom. Geowłóknina, będąca nakładem dla pozycji nr 53, 65, 113, 116, 123 oraz 167, dotyczących wzmocnienia podłoża gruntowego, w załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ma przypisaną normę 4,45 m² przypadającą na 1 m² wykonania wzmocnienia podłoża. Prosimy o potwierdzenie, że w udostępnionym kosztorysie jest błąd i norma ta powinna wynosić około 1,05 m² geowłókniny na 1 m² wykonania wzmocnienia podłoża.

Odp. Poprawiono normę zużycia w wyżej wymienionych pozycjach, przyjmując 1,1 m² geowłókniny na 1 m² wzmocnienia podłoża.

Zamawiający zamieszcza skorygowane obowiązujące wzory: Przedmiar roboty budowlane i Kosztorys ślepy roboty budowlane