

5.3. Zestawienie pomieszczeń, wytyczne architektoniczne i wentylacyjne.

OGÓLNE			WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE							WYTYCZNE WENTYLACYJNE			
L.p.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Minimalna wys. [cm]	Podłoga	Ściany	Nateżenie światła [lx]	max. ilość osób	Pobyt ludzi	Uwagi	Ilość wymian [wym/h]	Temp. w pom. [°C]		Uwagi
											Zima (min)	Lato (max)	
A1	PRZEDSIONEK	5,4	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	500	2os.	<2h		2	+16	WYNIKOWO	
A2	KORYTARZ	15	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	300	2os.	<2h		2	+20	WYNIKOWO	
A3	GOSPODARCZE	1,1	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	200	1os.	<2h		2	+20	WYNIKOWO	
B1	GABINET INTENDENTA	5,8	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	300	2os.	<2h		4	+20	WYNIKOWO	
B2	SZATNIA/SOCJALNY	10	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	300	2os.	<2h		4	+24	WYNIKOWO	
B3	WC PERS.	3	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	300	1os.	<2h		min 50m3/h	+20	WYNIKOWO	OSOBNY WYCIĄG Z WC
C1	MAGAZYN ZASOBÓW	8	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	200	1os.	<2h		2	+20	WYNIKOWO	
C2	MAGAZYN SUCHY	8	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	200	1os.	<2h		2	+20	WYNIKOWO	
C3	MAGAZYN CHŁODNICZY	8	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	200	1os.	<2h		2	+20	WYNIKOWO	
C4	MAGAZYN PODRĘCZNY	6,9	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	200	1os.	<2h		2	+20	WYNIKOWO	
C5	MAGAZYN WARZYW	7,5	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	200	1os.	<2h		2	+16	WYNIKOWO	
D	OBIERALNIA	12,6	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	500	2os.	2-4h		5-7	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
E	KUCHNIA	51,6	330	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	500	4os.	>4h		10-15	+20	WYNIKOWO	
F1	ZMYWALNIA	17,2	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	500	2os.	2-4h		10	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE
F2	MYCIE WÓZKÓW	6,3	250	Posadzka zmywalna R9	Płytki ceramiczne	300	1os.	<2h		5-7	+20	WYNIKOWO	PODCIŚNIENIE

Suma= 166,4 m²