

15.WOG.SZP.2712.84.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 5 część

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Opracowanie ekspertyz oraz dokumentacji projektowych dla zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości zlokalizowanych w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG Szczecin**”.

Nr referencyjny postępowania: **22-ZP-07-21/84**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami – do 5 części:

Pytanie nr 1: Które z budynków na których mają być zlokalizowane maszty antenowe są pod ochroną konserwatora zabytków?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: Stargard, ul. 11 Listopada 3a – wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków Szczecin, ul. Narutowicza 10 a, bud nr 18 – wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków

Pytanie nr 2: Które z budynków na których mają być zlokalizowane maszty antenowe posiadają dokumentację projektową (projekt budowlany, inwentaryzację, ekspertyzę) i czy będziemy mieć do niej wgląd?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: Dla budynków opracowane są jedynie Inwentaryzacje schematyczne, do których można mieć wgląd po wcześniejszym umówieniu.

Pytanie nr 3: Jakiego typu anteny mają zostać zawieszane na masztach i ile sztuk?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: Na masztach będą montowane anteny bazowe radiolini po jednym komplecie.

Pytanie nr 4: Jeśli na masztach mają zostać zawieszane inne anteny niż radiolinie to czy moc promieniowania izotropowego będzie większa od 15W /antenę?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: Na masztach nie będą zawieszane inne anteny niż radiolinie.

Pytanie nr 5: Czy w ramach projektu ma być zaprojektowana instalacja antenowa?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: Nie.

Pytanie nr 6: Czy termin wykonania umowy obejmuje także, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie prac budowlanych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: Tak.

Pytanie nr 7: Czy w ramach projektu masztów należy zaprojektować montaż dodatkowych szaf sprzętowych wewnątrz budynku?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7: Nie.

Pytanie nr 8: Czy zasilanie masztów i instalacji antenowej ma być zrealizowane na podlicznik czy należy wystąpić o osobny przyłącz energetyczny?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8: Zakres prac nie obejmuje zasilania masztów i instalacji antenowej

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.