



RI.271.37.2023

Krzymów, dnia 12.09.2023r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy postępowania: „Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno i Zalesie w gm. Krzymów”

- I. Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty.
- II. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie nr 1

Proszę o określenie zakresu opracowania cz. 1 i 2

Odpowiedź:

Zakres opracowania jest określony w pkt. II OPZ – zaproszenia do złożenia oferty

2. Pytanie nr 2

Czy zamawiający posiada decyzje lokalizacyjne rejonu opracowania

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma decyzji, należy uzyskać decyzję celu publicznego.

3. Pytanie nr 3

Czy w rejonie opracowania znajdują się tereny zamknięte lub inne np. Wody Polskie, Natura 2000 itp.

Odpowiedź:

Nie ma terenów zamkniętych

4. Pytanie nr 4

Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia prac - czynności administracyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia prac

5. Pytanie nr 5

Jaki zakres projektowanych przyłączy

Odpowiedź:

Do granicy działki, zakończony przykanalikiem i studzienką

6. Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuszcza budowę kanalizacji w drogach gminnych oraz innych będących w użytkowaniu Skarbu Państwa (drogi powiatowe itp)

Odpowiedź:

Budowa na drogach gminnych

7. Pytanie nr 7

Czy Zamawiający posiada wyznaczony teren pod lokalizację przepompowni.

Odpowiedź:

W miejscowości Zalesie wpięcie się do istniejącej przepompowni, natomiast w miejscowości Brzeźno lokalizacja przepompowni na końcu projektowanego odcinka oraz ze względu na ukształtowanie terenu do istniejącego kolektora.

Wójt Gminy Krzymów
/-/ Danuta Mazur