

Gmina Żukowo



ul. Gdańska 52  
83-330 Żukowo

Żukowo, dnia 09.08.2019.

## WYKONAWCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ZP.271.20.2019

dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie wraz z rozbiórką istniejących budynków będących w kolizji

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) i zgodnie z rozdziałem VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

#### Pytanie nr 19

Jakiego typu grzejniki przyjąć do wyceny na rzucie instalacji c.o. grzejniki są opisane jako typu "K", a w przedmiarze jako "KV"

#### Odpowiedź

Należy przyjąć grzejniki typ „KV”.

#### Pytanie nr 20

Jakie mają być parametry techniczne pomp t.j. wydajność i wys. podnoszenia, które mają być zainstalowane w kotłowni oraz parametrów pompy dla centrali wentylacyjnej

#### Odpowiedź

Wykaz pomp.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Pompa kotła 40 kW -<br>L=180mm                 | H=25kPa Q=1,75 m3/h typ 25/60 |
| 2. Pompa kotła 120 kW<br>L=180mm                  | H=25kPa Q=5,25 m3/h typ 32/40 |
| 3. Pompa obiegu 1 - 24 kW<br>L=180mm              | H=55kPa Q=1,1 m3/h typ 25/80  |
| 4. Pompa obiegu 2 - przed wymiennikiem<br>L=130mm | H=15kPa Q=0,73 m3/h typ 25/40 |

5. Pompa obiegu 2 - po stronie centrali  
L=130mm H=30kPa Q=0,73 m<sup>3</sup>/h typ 25/50
6. Pompa obiegu 3 - 120 kW  
L=180mm H=25kPa Q=5,25 m<sup>3</sup>/h typ 32/40

Wszystkie pompy sterowane elektronicznie.

**Pytanie nr 21**

Jaka jest średnica rurociągów do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

**Odpowiedź**

Średnica rurociągów Dz 25 x 2,5 mm.

**Pytanie nr 22**

Proszę o podanie standardu ceramiki i armatury sanitarnej - miski ustępowe wiszące czy typu "kompakt", baterie umywalkowe termostaticzne, elektroniczne, czasowe czy standardowe, baterie natryskowe naścienne czy podtynkowe

**Odpowiedź**

Standard ceramiki i armatury sanitarnej – gatunek 1.

Miski ustępowe wiszące.

Baterie umywalkowe elektryczne, czasowe.

Baterie natryskowe naścienne.

**Pytanie nr 23**

Proszę o zamieszczenie profilu sieci cieplnej

**Odpowiedź**

Profil sieci cieplnej został przedstawiony na rysunku „INSTALACJA GRZEWcza – PROFIL” (w załączniku).

**Pytanie nr 24**

Czy do umywalek i natrysków należy doprowadzić tylko wodę zmieszana czy też zimną i zmieszana, na rysunku instalacji wodociągowej pokazana jest tylko woda zmieszana.

**Odpowiedź**

Do umywalek i natrysków należy doprowadzić wodę zmieszana.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

**BURMISTRZ**  
Wojciech Kankowski