

WG ROZDZIELNIKA

W sprawie: Roboty remontowe zadaszania, galerii wejść oraz części elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

W części 1 zamówienia ilość obudowy ścian z płyt warstwowych galerii oznacza, że jej dolna krawędź będzie poniżej podłogi galerii. Czy należy ją licować do istniejącej podłogi?

Odpowiedź 1:

W ramach zadania wykonawca uwzględni zakończenie dolnej krawędzi ścian z płyt warstwowych poniżej poziomu podłogi galerii, co pozwoli częściowo zakryć/zabezpieczyć istniejący gzyms nad oknami szatni.

Pytanie 2:

W części 3 część okien ma utrudniony dostęp od wewnętrznych pomieszczeń (np. część pomieszczeń kawiarni)? Czy w takim przypadku można przewidzieć montaż okna od zewnątrz?

Odpowiedź 1:

Tak. Wykonawca w takim przypadku uwzględni od zewnątrz demontaż starych okien i elementów towarzyszących (kratki / stare elementy ocieplenia) oraz montaż nowych okien od zewnątrz.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert, zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają zakresu zamówienia oraz nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert: 31 marca 2023r. godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: 31 marca 2023r. godz. 12:15.

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji przetargowej MCSiR.262.1.5.2023.