

„DRO-LAB”

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda

ul. Zacisze 7

55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: DT/599u/2021

Data: 09 lipca 2021 roku

Sprawa: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach Oławskich, działka nr 808 AM-2 obręb Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice”

W odpowiedzi na pismo z dnia 15-06-2021 r. (wpł. 16-06-2021 r.) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach informuje, że uzgadnia plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach Oławskich, działka nr 808 AM-2 obręb Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice” w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem poniższych uwag:

1. W projekcie należy uwzględnić regulację wysokości posadowienia elementów uzbrojenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tj.: skrzynek ulicznych wodociągowych, węzłów hydrantowych, włazów i pokryw studni kanalizacji sanitarnej itp. do poziomu projektowanej nawierzchni terenu.
2. Co najmniej na 8 tygodnie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, Inwestor/Wykonawca powinien powiadomić ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach o terminie rozpoczęcia robót budowlanych w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
3. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych, przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji elementów uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (skrzynek ulicznych wodociągowych, węzłów hydrantowych, włazów i pokryw studni kanalizacji sanitarnej itp.) i ich trwałego oznaczenia w terenie.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów oraz projektowanej infrastruktury technicznej z istniejącymi sieciami wod.-kan., prace ziemne należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod nadzorem ZGK.
5. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane sieci wod.-kan. lub przyłącza wod.-kan. oraz w przypadku uszkodzenia istniejących sieci lub przyłączy wod.-kan. podczas wykonywania prac budowlanych, należy bezzwłocznie powiadomić ZGK.
6. Koszty naprawy uszkodzonych sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ciśnieniowej) i przyłączy wod.-kan. zainwentaryzowanych, niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych geodezyjnie, są po stronie Inwestora/Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr Władysław Czuba

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu – Skala 1:500
2. Faktura za uzgodnienie branżowe.

Sprawę prowadzi: mgr inż. Marta Białogłowicz tel. 71 3035246, e-mail: marta.bialoglowicz@zgk-jelcz.pl