



Dobrzyniewo Duże, dnia 29 października 2021 r.

Wykonawcy (wszyscy)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia nr **Rir.271.43.2021**

Dotyczy:

poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SWZ i udzielonych odpowiedziach.

WYKONAWCA PYTANIA Z DNIA 20.08.2021 r.

Pytanie:

Czy zapisy dotyczące wysokości maksymalnych są poprawne?

Latarnia oświetleniowa parkowa min. 30W z fundamentem i panelem solarnym wraz z akumulatorem, max. wysokość 2,5m - 6 kpl. Oprawy o mocy 30W stosuje się w oświetleniu ulicznym i montowane są na słupkach powyżej 4m ze względu na zbyt duży strumień światła. Producent proponuje np. Latarnię o wys. 4m z oprawami 2x8W i panelem solarnym oraz akumulatorem - wówczas dolna część klosza na wysokości ok. 2,8m jako realne rozwiązanie lub latarnię z oprawą 30W i panelem na słupku 6m gdzie wysokość do oprawy wyniesie ok. 5,7m.

Ad.1) Zamawiający informuję, iż do wyceny lamp solarnych w ilości 6szt. należy przyjąć latarnie oświetleniowe o mocy oprawy LED min.30W na słupie wysokości max. do 6m.

2. Latarnia oświetleniowa LED stojąca mała (ogrodowa) z fundamentem i panelem solarnym. Maksymalna wysokość 1,2m - 4 kpl. Nie ma takich niskich latarni, może chodzi Państwu o słupek solarny?

Dla dobrania odpowiednich urządzeń proszę o podanie przykładowych producentów i kart katalogowych przykładowych latarni.

Ad.2) Latarnia oświetleniowa LED stojąca mała winna być wyceniona jako słupek solarny o wysokości max. do 1,5 m.

Pytanie:

3. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie z racji, że nie jest to doprecyzowane, wartości których pozycji z przedmiaru robót wpisać w zestawieniu kosztów zadania w pkt. 3 Roboty dotyczące branży elektrycznej.

Ad.3) Roboty elektryczne dotyczą wykonania oświetlenia punktowego LED nad sceną uruchomianego czujką na ruch.



Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 1a w pkt 3 było: „Roboty dotyczące branży elektrycznej” zmienia na „Roboty elektryczne”.

Pytanie:

4. W przedmiarze - poz. 49,50- są przyjęte sadzenia drzew i krzewów; jakie drzewa i krzewy przyjąć w cenie ofertowej?

Ad.4) Zamawiający informuje, że w poz. 49: Klon pospolity PURPLE GLOBE kulisty szczepiony w poz. 50 proponuje: Tuja szmaragd.

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia terminu wpływu i otwarcia ofert, jak również godzina wpływu i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na pytania, stają się integralną częścią zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert.