



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 20 września 2024 r.

ZP.272.23.2024

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie kompleksowego projektu przystosowania pomieszczenia magazynowego na cele teleinformatyczne Powiatu Pruszkowskiego** zgodnie z treścią art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 17 września 2024 r.

Pytanie 1: *Zwracam się z prośbą o uznanie zdolności technicznej, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu 2 lat wykonał dwie dokumentacje projektowe których wartość realizacyjna wynosiła przynajmniej 200 000 zł netto każda, w skład której wchodziły projekty wielobranżowe serwerowni z pracami budowlanymi, zasilania podstawowego i gwarantowanego UPS, klimatyzacji precyzyjnej, systemem gaszenia gazem i monitoringiem środowiska. Wartość projektów minimum 200 000 zł netto przy serwerowni na powierzchni 30m2 jest stanowczo wygórowanym wymaganiem, które ogranicza niepotrzebnie konkurencję w ofertowaniu przez biura projektowe realizujące projekty związane z serwerowniami.*

Odpowiedź: Wskazana powierzchnia jest analogiczna do posiadanej przez Zamawiającego powierzchni przeznaczonej na realizację budowy serwerowni. Nie stanowi to w rozumieniu Zamawiającego przesłanek do rezygnacji z tego wymogu, ponieważ związane z tym jest ryzyko braku wystarczającego doświadczenia Wykonawcy w zakresie tworzenia projektów obejmujących wskazany metraż. W związku z tym Zamawiający podtrzymuje wymóg w pierwotnym zakresie

Wniosek z dnia 18 września 2024 r.

Pytanie 2: *Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże:*

iż w sposób należyty, w okresie ostatnich 5 latach liczonych wstecz od dnia, w którym upływa terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe o wartości co najmniej 200 000 zł netto każda, w skład których wchodził projekt budowlany zakończony uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i wielobranżowe projekty wykonawcze zawierające projekt pomieszczenia serwerowni o powierzchni całkowitej wynoszącej min. 30m2 i dodatkowo min. 1 dokumentację projektową budowy serwerowni zrealizowanej w oparciu o instalację min. 6 szaf IT zabudowanymi szczelnie poprzez tzw. zimny korytarz, z zarządzanymi listwami PDU, systemem klimatyzacji precyzyjnej o mocy min. 100kW chłodzeniem

wnętrza szaf IT przez wymienniki klimatyzacyjne, zintegrowanym systemem gaszenia, systemem monitoringu parametrów środowiskowych, gwarantowanym zasilaniem awaryjnym UPS o mocy min. 40 kW”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunek. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, iż posiada on doświadczenie w projektowaniu pomieszczeń serwerowni w oparciu o najnowsze technologie i trendy w tym zakresie. Okres realizacji takich przedsięwzięć w proponowanym przedziale czasu wstecz powoduje niepewność u Zamawiającego co do spełnienia ww. oczekiwań.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Adrian Ejssymont
S T A R O S T A