




DACH. RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA 1:100

LEGENDA	
	ZWÓD POZIOMY - DRUT StCuSn fi 8 mm (stalowy z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy)
	PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY- DRUT StCuSn fi 8 mm (stalowy z ochronnymi powłokami miedzi i cyny) PROWADZIĆ POD ELEWACJĄ W RURZE INSTALACYJNEJ ODGROMOWEJ
	ZŁĄCZE KRZYŻOWE SKRĘCANE StCuSn



-1. RZUT PIWNICA - INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 1:100

LEGENDA	
	UZIOM FUNDAMENTOWY StCuSn 30x4 mm (stalowa z ochronnymi powłokami miedzi i cyny)
	UZIOM TYPU A SZPIŁĘ StCuSn 16 mm POGRAŻYĆ NA GŁĘBOKOŚĆ MIN. 3 M - WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIOMU MNIEJ NIŻ 10 Ω
	GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
	POŁĄCZENIE SPAWANE UZIOMU FUNDAMENTOWEGO
	ZŁĄCZE KONTROLNE CZTEROOTWOROWE StCuSn W SKRZYŃCE KONTROLNEJ DO ELEWACJI - 0,5m nad gruntem

Inwestor		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego 91-347 Łódź, ul. Książkiewicza 1/5	
		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego ul. Książkiewicza 1/5 91-347 Łódź	
projektant		Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądziołowski 93-571 Łódź, ul. Ptasia 5/10, tel/fax. 42 637 36 15 www.atrium.lodz.pl atrium@atrium.lodz.pl	
			
ATRIUM pracownia architektoniczna s.c. <u>studium projektu</u>			
branża		PROJEKT TECHNICZNY	
		ELEKTRYCZNA	
Projektant		Podpis	
mgr. inż. Rafał Woszczalski upr. nr. LOD/3966/PWB/E/19 specjalizacja: instalacje elektryczne			
Sprawdzający		Podpis	
mgr. inż. Krzysztof Kardecki upr. nr. LOD/4422/PBE/20 specjalizacja: instalacje elektryczne			
Nazwa i Adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa Pawilonu „G” WSSZ. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi o szczyt windy			

Łódź, ul. Książkiewicza 1/5		dz.ew. 45/9	
Tytuł rysunku		INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA	
Nr identyfikacyjny dokumentu		Nr rewizji	
47.IE.L.01		01	
Data		Skala rysunku	
08.02.2023		1:100	