

ZDW.N4.361.30.2021

Bydgoszcz, dnia 29.06.2021 r.

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)**

Dotyczy postępowania pn.:

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 0/11 z użyciem asfaltu modyfikowanego i we wskazanej w SST kategorii ruch.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza wykonania w-wy ścieralnej z SMA 0/11 z użyciem asfaltu modyfikowanego i we wskazanej w SST kategorii ruch. Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z SMA 8 na PMB 45/80-55.**

### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający mając na uwadze przywołane zapisy w załączonym SST dotyczące stosowania granulatu oraz dokument WT 2 2014 a tym samym normy tam powołane min. PN-13108-1 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego (do produkcji betonu asfaltowego warstwy wiążącej i wyrównawczej). Ilość granulatu oraz jego jakość w mieszance asfaltowej podlegają weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 „Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy oraz zapisom załączonej specyfikacji dla wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji betonu asfaltowego w-wy wiążącej i wyrównawczej.**

### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów bitumicznych z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, zgodnie z wymaganiami powołanego w SST dokumentu WT2 2014

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza wykonania w-wy ścieralnej zjazdów bitumicznych z betonu asfaltowego uziarnieniu 0/11.**



## Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

---

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00092345/01 z dnia 24.06.2021 r.

Termin składania i otwarcia ofert tj. 09.07.2021 r. **nie ulega zmianie**

godz. 09:45 – składanie ofert

godz. 10:00 – otwarcie ofert

Sprawę prowadzi:

Alicja Miklasz-Gadek – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 740

email: [a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

---

ul. Dworcowa 80  
85-010 Bydgoszcz  
tel. 52-370-57-13  
fax 52-370-57-16