

MTMA

ul. Drzymały 9/4
40-059 Katowice

NIP 634 28 19 120
REGON 243 26 63 33
biuro@mtma.pl
+48 607 247 013


Projekt konceptyjny

Załącznik nr 2

Wytyczne do instalacji elektrycznej

Opracowanie koncepcji
zagospodarowania przestrzeni
wraz z aranżacją ekspozycji
w ramach zadania
pn.: „Wykonanie dokumentacji
projektowej Centrum Dialogu
Międzynarodowego z Domem
Pamięci Ziemi Czarnodunajeckiej
i jej Mieszkańców” zgodnie
z ofertą (wersja uproszczona).

Gmina Czarny Dunajec
ul. Piłsudskiego 2
34-370 Czarny Dunajec
NIP 735 284 32 73



Legenda
PROJEKTOWANYCH WYPROWADZEŃ

Z01 Obwód gniazdowy 230V

Należy przewidzieć zapas 1m przewodu,
nie należy montować gniazd elektrycznych,
a pozostawić sam przewód

S01 gniazdo RJ45

Należy przewidzieć zapas 3m przewodu,
nie należy montować gniazd,
a pozostawić sam przewód

W01 Obwód oświetleniowy 230V

Należy przewidzieć zapas 1m przewodu,
nie należy montować gniazd,
a pozostawić sam przewód

Należy stosować przewody w czarnej izolacji.
Wysokości wyprowadzeń podano w [cm].

GPD Sugerowana lokalizacja
Głównego Punktu Dystrybucyjnego

MTMA

ul. Drzymały 9/4
40-059 Katowice

NIP 634 28 19 120
REGON 243 26 63 33
biuro@mtma.pl
+48 607 247 013

Projekt koncepcyjny

Opracowanie koncepcji
zagospodarowania przestrzeni
wraz z aranżacją ekspozycji
w ramach zadania
pn.: „Wykonanie dokumentacji
projektowej Centrum Dialogu
Międzynarodowego z Domem
Pamięci Ziemi Czarnodunajeckiej
i jej Mieszkańców” zgodnie
z ofertą (wersja uproszczona).


Gmina Czarny Dunajec
ul. Piłsudskiego 2
34-370 Czarny Dunajec
NIP 735 284 32 73

1:50

W.01

Wytyczne do instalacji el. - parter

29,7 x 50



Legenda
PROJEKTOWANYCH WYPROWADZEŃ

Z01 Obwód gniazdowy 230V

Należy przewidzieć zapas 1m przewodu,
nie należy montować gniazd elektrycznych,
a pozostawić sam przewód

S01 gniazdo RJ45

Należy przewidzieć zapas 3m przewodu,
nie należy montować gniazd,
a pozostawić sam przewód

W01 Obwód oświetleniowy 230V

Należy przewidzieć zapas 1m przewodu,
nie należy montować gniazd,
a pozostawić sam przewód

Należy stosować przewody w czarnej izolacji.
Wysokości wyprowadzeń podano w [cm].

GPD Sugerowana lokalizacja
Głównego Punktu Dystrybucyjnego

MTMA

ul. Drzymały 9/4
40-059 Katowice

NIP 634 28 19 120
REGON 243 26 63 33
biuro@mtma.pl
+48 607 247 013

Projekt koncepcyjny

Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni wraz z aranżacją ekspozycji w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Dialogu Międzynarodowego z Domem Pamięci Ziemi Czarnodunajeckiej i jej Mieszkańców” zgodnie z ofertą (wersja uproszczona).

Gmina Czarny Dunajec
ul. Piłsudskiego 2
34-370 Czarny Dunajec
NIP 735 284 32 73

1:50

W.02

Wytyczne do instalacji el. - I piętro

29,7 x 50