



LEGENDA:

- instalacja centralnego ogrzewania z rur miedzianych CU Ø15-76 [mm]
- PC3 pion instalacji CO (PC3) - oznaczenie pionu
- S6/E/0,700 m 750 [W] grzejnik płytowy bocznozasilany (S) - typ grzejnika; (6) - wysokość 60 cm; (0,700m) - długość [m]; (750W) - moc grzewcza
- S6/E/0,700 m 750 [W] grzejnik płytowy bocznozasilany (S) - typ grzejnika; (6) - wysokość 60 cm; (E) - grzejnik wyposażony w wentylator; (0,700m) - długość [m]; (750W) - moc grzewcza
- TOW/14/0,700 m 750 [W] grzejnik pionowy dolnozasilany z wentylatorem (TOW) - typ grzejnika; (14) - wysokość 140 cm; (0,700m) - długość [m]; (750W) - moc grzewcza
- n... nastawa zaworu termostatycznego grzejnikowego



PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTEKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT:	MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		
ADRES:	Kraków, ul. Garbarska 1		
NR DZIAŁKI:	dz. nr 72; obręb 119; jedn. ewidencyjna Śródmieście		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Sroka	upr. proj. MAP/0605/PBS/17	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Filip Sroka	---	
	---	---	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Maciaś	upr.proj. MAP/0360/PWBS/21	
FAZA:	PW		DATA:
BRANŻA:	SANITARNA		02.2023
TEMAT RYSUNKU:			SKALA:
RZUT I PIĘTRA - OZC, PRZEPŁYWY, REGULACJA			1:100
			NUMER RYSUNKU:
			S4