



LEGENDA:

- przewody zasilające YDY 3x1,5 [mm<sup>2</sup>] w rurce instalacyjnej RL
- odejście pionowe linii zasilającej YDY 3x1,5 [mm<sup>2</sup>] w rurce instalacyjnej RL
- zabezpieczenie naprądowe typ S301 C10 1P C 10A
- puszka instalacyjna



PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.  
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT:	MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		
ADRES:	Kraków, ul. Garbarska 1		
NR DZIAŁKI:	dz. nr 72; obręb 119; jedn. ewidencyjna Śródmieście		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Sroka	upr. proj. MAP/0605/PBS/17	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Filip Sroka	---	
	---	---	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Maciaś	upr.proj. MAP/0360/PWBS/21	
FAZA:	PW		DATA:
BRANŻA:	SANITARNA		02.2023
TEMAT RYSUNKU:			SKALA:
RZUT PIWNICY - SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			1:100
			NUMER RYSUNKU:
			S10