


|   |                   |  |                                  |                   |  |                   |                   |                                |                              |
|---|-------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Numer obwodu  | 41                | 42   | 43                               | 44                | 45   | 46                | 47                | 48                             |                              |
| Opis  | RG/30             | RG/31  | --                               | RG/32             | RG/33  | RG/34             | RG/35             | --                             |                              |
| Moc [kW]/Prąd [A]   | 3 kW              | 1,5kW  | --                               | 2,1 kW            | 2,7 kW   | 1,5 kW            | --                | --                             |                              |
| Przewód   | YdYżo<br>3x2,5mm² | YdYżo<br>3x2,5mm²  | --                               | YdYżo<br>3x2,5mm² | YdYżo<br>3x2,5mm²  | YdYżo<br>3x2,5mm² | YdYżo<br>3x2,5mm² | --                             |                              |
| Nazwa obwodu  | Gniazda<br>11     | Gniazda<br>12  | --                               | Gniazda<br>13     | Gniazda<br>14  | Gniazda<br>15     | Rezerwa<br>230 V  | --                             |                              |
| <div>Biuro projektów:<br/>ELPA PAWEŁ DASZKIEWICZ<br/>Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznań<br/>tel. 519 400 200</div> <div></div> |                   | Projektował:<br>mgr inż. Paweł Daszkiewicz   | Nr uprawnień<br>OPL/1193/PWBE/15 | Podpis            | Inwestycja:<br>Centrum Administracyjno - Edukacyjne Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu |                   |                   | Stadium:<br>Projekt wykonawczy | Skala<br><br>--              |
|   |                   | Opracował:<br>inż. Krystian Jarosz<br>inż. Izabella Musiała<br>mgr inż. Jacek Hirsch |                                  | Podpis            |  |                   |                   | Data<br><br>Maj 2023           |                              |
|   |                   | Sprawdził:<br>inż. Stanisław Osiński   | Nr uprawnień<br>WKP/0174/POOE/10 | Podpis            | Nazwa rysunku<br>Schemat rozdzielni RGNN   |                   |                   |                                | Rysunek<br>EE.A.01.07 ark. 6 |