


Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Opis	-	-	-	RG/0	RG/1	RG/2	--	RG/3	
Moc [kW]/Prąd [A]	125 A	-	-	4 kW	9 kW	5,2 kW	--	0,15 kW	
Przewód	YKY 5x70mm ²	-	-	YKY 5x4mm ²	YdYzo 5x4mm ²	YdYzo 3x4mm ²	--	YkYzo 3x2,5mm ²	
Nazwa obwodu	ZK	Ochronnik przepięciowy	Sygnalizacja stanu napięcia	fotowoltaika	pompa ciepła jedn. Wewn.	pompa ciepła jedn. Zewn.	--	wenty. wywiewny	
Biuro projektów: ELPA PAWEŁ DASZKIEWICZ Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznań tel. 519 400 200 		Projektował: mgr inż. Paweł Daszkiewicz	Nr uprawnień OPL/1193/PWBE/15	Podpis	Inwestycja: Centrum Administracyjne - Edukacyjne Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu			Stadium: Projekt wykonawczy	Skala
		Opracował: inż. Krystian Jarosz inż. Izabella Musialska mgr inż. Jacek Hirsch		Podpis				Data	--
		Sprawdził: inż. Stanisław Osirski	Nr uprawnień WKP/0174/POOE/10	Podpis	Nazwa rysunku Schemat rozdzielni RGNN			Maj 2023	Rysunek EE.A.01.07 ark. 1/8