


Numer obwodu	9	10	11	12	13	14	15	16	
Opis	RG/4	RG/5	--	RG/6	RG/7	--	RG/8	RG/9	
Moc [kW]/Prąd [A]	5,2 kW	3,4 kW	--	10,2 kW	2,5 kW	--	0,1 kW	1,6 kW	
Przewód	YkYžo 5x6mm²	YKYžo 5x4mm²	--	YdYžo 5x6mm²	YdYžo 3x2,5mm²	--	YdYžo 3x2,5mm²	YdYžo 5x2,5mm²	
Nazwa obwodu	klimatyzacja 1	klimatyzacja 2	--	went. Nagrzewnica 1	went. Nagrzewnica 2	--	centr. Went. 1	centr. Went 2	
<div><div><div>Biuro projektów: ELPA PAWEŁ DASZKIEWICZ Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznań tel. 519 400 200</div><div></div></div></div> <div><div>Projektował: mgr inż. Paweł Daszkiewicz</div><div>Opracował: inż. Krystian Jarosz inż. Izabella Musiała mgr inż. Jacek Hirsch</div><div>Sprawdził: inż. Stanisław Osiński</div></div> <div><div>Nr uprawnień OPL/1193/PWBE/15</div><div>Nr uprawnień WKP/0174/POOE/10</div></div> <div><div>Podpis</div><div>Podpis</div><div>Podpis</div></div> <div><div>Inwestycja: Centrum Administracyjno - Edukacyjne Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu</div><div>Nazwa rysunku Schemat rozdzielni RGNN</div></div> <div><div>Stadium: Projekt wykonawczy</div><div>Data Maj 2023</div></div> <div><div>Skala --</div><div>Rysunek EE.A.01.07 ark. 2</div></div>									