



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Nr postępowania 19/MOD/2023

Kraków, dnia 08.11.2023r.

Odpowiedzi na pytania

złożonego do postępowania na zadanie pn.:

*„Modernizacja i ulepszenie pomieszczeń na parterze budynku „B”
przy ul. św. Łazarza 14”*

Pytanie nr 1:

Proszę o wyszczególnienie wszystkich elementów opisanych przez Zamawiającego w Pozycja 1.6.1 Przedmiaru "Wyposażenie - meble i AGD" - 1 kpl które potencjalny wykonawca ma zawrzeć w ofercie do przetargu.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie nr 5 z dnia 6.11 wskazuje że jako wyposażenie Zamawiający uznaje trzy elementy tj. mikrofales, płytę oraz lodówkę.

Rysunek A-001 "Rzut parteru układ funkcjonalny" jako wyposażenie opisuje 23 elementy opisane w tabeli oraz oznaczone numerami na rysunku.

Odpowiedź:

Tabela, dotyczy całości wyposażenia, które ma zostać ujęte w ofercie. W przedmiarze to wyposażenie znajduje się w pozycji 1.6.1, natomiast w zakresie armatury i przyborów sanitarnych w dziale Instalacje Sanitarne. (Dział II).

Pytanie nr 2:

"12. INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

W zakresie instalacji systemu sygnalizacji pożaru projektuje się rozbudowę istniejącego systemu o dołożenie na pętli dozorowej czujek pożarowych montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego wraz z wskaźnikiem zadziałania. " Czy istniejąca centrala pożarowa jest w stanie obsłużyć dodatkowe czujki, bez dołożenia dodatkowej pętli? Jeżeli nie, to czy ingerując w istniejącą centrale, wykonawca bierze na siebie gwarancję za działanie całej centrali, wraz z innymi elementami w które, bezpośrednio nie ingerował a obsługuje je inna firma?

Odpowiedź:

Istniejąca centrala pożarowa jest w stanie obsłużyć dodatkowe czujniki, bez konieczności dołożenia nowej pętli.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Pytanie nr 3:

"15. INSTALACJA RTV

W obiekcie zgodnie z wytycznymi zaprojektowano okablowanie sieci telewizyjnej umożliwiającej odbiór telewizji naziemnej i satelitarnej ogólnodostępnej i kodowanej. Sieć zostanie do podłączenia w komplet anten telewizji naziemnych i satelitarnych istniejących zamontowanych na dachu obiektu" Proszę o dostarczenie projektu okablowania sieci RTV i uwzględnienie w Przedmiarach. Nowe przewody należy doprowadzić na dach?

Odpowiedź:

Nowe przewody sieci RTV należy doprowadzić do skrzynki rozdzielczej RTV na poziomie -1 obok serwerowni. W załączeniu schemat RTV jako uzupełnienie - załącznik nr 9 do SWZ.

Odpowiedź należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.11.2023 zmiany zostały oznaczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający

Przedstawiciel
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Marek Maślerz